

MESTO PRIEVIDZA

Námestie slobody 14, Prievidza

Číslo: 2.4.2-02-8241-2015

V Prievidzi 26.11.2015

Vybavuje: Ing. Hrabovský

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadateľ	Brose Prievidza, spol. s r.o., IČO: 48 046 434
Adresa	971 01 Prievidza, Max Brose 7

zastúpené PM Group Slovakia, spol. s r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava ICO: 36 869 848 v
zastúpení TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, 971 01 Prievidza IČO:36311031

(ďalej len „stavebník“)

požiadal dňa 28.10.2015 (dopl.26.11.2012) o vydanie stavebného povolenia na stavbu -
Administratívna a výrobná hala firmy Brose Slovakia - IO-601 Komunikácie, chodníky
a spevnené plochy, IO-602 Dopravné značenie, IO-603Autobusová zastávka
na parc. č. 8114/1, 8114/19, 8114/29, 8114/30, 8114/113, 8114/145, 8118/5, 8118/2, 8118/3,
8113/4, 8113/6, 8113/7, 8114/147, 8114/148, 8114/59, 8114/101, 8114/103, 8114/79,
8114/80,8114/114 v k. ú. Prievidza.

Na uvedenú stavbu bolo dňa 24.09.2015 vydané Mestom Prievidza rozhodnutie o umiestnení
stavby pod číslom 2.4.2-02-6682-2015 (právopl. 31.10.2015).

Ostatní účastníci konania:

1. ✓ Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
2. ✓ Rübige SK k.s., Západná 50, 971 01 Prievidza
3. ✓ Prievidza Invest, s.r.o., Západná 7, 971 01 Prievidza
4. ✓ Kovospol Group, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza
5. ✓ Polerecká Daniela, Hlboké 1353/4, 972 51 Handlová
6. ✓ SR v správe SPF, Búdková 36, Bratislava
7. ✓ SPF reg. odbor Trenčín, prac. Prievidza, Mariánska 6
8. ✓ Printel, s.r.o., Sládkovičova 28, 971 01 Prievidza
9. ✓ CNC Trend, spol. s r.o., Diviacka Nová Ves 277
10. ✓ Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza, Letisková 8, 971 03 Prievidza
11. ✓ WERCO SK, spol. s r.o., Letisková 20, Prievidza
12. ✓ Ing. Martin Stredánský, Clementisova 23, Topoľčany
13. Verejná vyhláška - pre ostatných účastníkov konania

Mesto Prievidza, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „cestný

zákon“), a podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol :

Stavba	Administratívna a výrobná hala firmy Brose Slovakia
---------------	--

(ďalej len „stavba“)

- pozostávajúca z častí :

IO-601 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy

IO-602 Dopravné značenie

IO-603 Autobusová zastávka,

na parc. č. 8114/1, 8114/19, 8114/29, 8114/30, 8114/113, 8114/145, 8118/5, 8118/2, 8118/3, 8113/4, 8113/6, 8113/7, 8114/147, 8114/148, 8114/59, 8114/101, 8114/103, 8114/79, 8114/80, 8114/114 v k. ú. Prievidza sa podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon

p o v o ľ u j e.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje na dobu neurčitú.

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Umiestnenie stavby je dané vydaným územným rozhodnutím č. 2.4.2-02-6682-2015 zo dňa 24.09.2015.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Stavebno-technické riešenie bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
4. Navrhovaná stavba bude napojená na prípojky inž.sietí a na miestne rozvody, ktoré sú jestvujúce v zmysle územného rozhodnutia č. 2.4.2-02-6682-2015 zo dňa 24.09.2015.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
6. Dodržať ust. § 48 a nasl. stavebného zákona, vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy STN.
7. Dodržať nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i ustanovenia zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať **zhotoviteľ**. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu.

9. Stavba bude dokončená najneskôr do 11 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.
10. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup, a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

a) Technické služby mesta Prievdza s.r.o., Prievdza

1. Pred realizáciou stavby / zemných prác / **požadujeme presné vytýčenie** nami spravovaných sietí. Na základe Vašej objednávky ich vytýči náš pracovník Roman Hianik 0915 496 623 alebo 0915 496 622.
2. Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo, t. j. minimálne vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 736005.
3. Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky.
4. Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka.
5. V prípade zakrytia nami spravovaných sietí pred vykonaním kontroly / bod č.4/, má realizátor stavby povinnosť na naše požiadanie opätovne odkryť predmetné časti týchto sietí.
6. V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenie poruchy, ktorá vznikla z titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou.
7. Realizátor stavby zodpovedá dvojročnou zárukou za poruchovosť v záujmovom území kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou.
8. Po dokončení stavby ste povinný ku kolaudácii **odovzdať** našej spoločnosti **porealizačné zameranie stavby aj prípojok** na inž. siete v digitálnej podobe / formát *.dgn/ z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta.

b) Mesto Prievdza – cestný správny orgán

- pred realizáciou napojenia na miestnu komunikáciu požadujeme predložiť žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a vydanie určenia na umiestnenie prenosného dopravného značenia. Podkladom je predloženie odsúhlaseného projektu prenosného dopravného značenia.

- projekt trvalého dopravného značenia požadujeme upraviť (odstrániť dodatkové tabuľky s ozn. č. P13 v prípade križovatiek tvaru T, označenie hlavnej cesty (DZ s ozn. č. P8) umiestňovať len v prípade ak sa nedá uplatniť pravidlo prednosti vozidla prichádzajúcemu sprava „pravidlo pravej ruky“ a teda je potrebné upraviť vnímanie hlavnej a vedľajšej cesty). Následne projekt odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom doručiť opätovne na MsÚ, referát územného plánovania a dopravy so žiadosťou o vydanie určenia na umiestnenie trvalého dopravného značenia.

c) Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** (p. Dana Ďurichová, tel.č. +421 32 626 5645, e-mail: dana.durichova@spp-distribucia.sk),

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,

stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k **Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8000831115**,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 626 5341) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako **1,5 m** na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),

stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ , na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

požadujeme predložiť na odsúhlasenie konštrukčnú dokumentáciu meracej a regulačnej zostavy.

**d) Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o životné prostredie
- štátna vodná správa**

1. Pri napojení stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu rešpektovať podmienky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, StVPS, a.s., vo vyjadrení zo dňa 24.11.2015 pod zn. 673-321/Šc-2015.
2. Pri napojení stavby na rozvody priemyselnej zóny rešpektovať podmienky správcu areálových rozvodov, Prievidza Invest, s.r.o.
3. Podlahy v skladoch znečisťujúcich látok a na manipulačných plochách, na ktorých sa budú skladovať, alebo sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť zrealizované v zmysle § 39 vodného zákona a § 2 vyhl. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zabezpečené proti úniku nebezpečných látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa musí preukázať na kolaudácii stavby.
4. Podlahy v skladoch znečisťujúcich látok musia byť vybavené záchytnými nádržami s objemom zodpovedajúcim množstvu skladovaných nebezpečných látok v zmysle platných predpisov.
5. Na sklady nebezpečných látok a na žumpu je potrebný súhlas Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 27 vodného zákona.
6. Na objekty vonkajších rozvodov pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie (SO-06, IO-301, IO-302, IO-303, IO-307, IO-501, IO-502), je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného špeciálneho stavebného úradu, na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona.
7. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.
8. Na prípadné čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd pri zakladaní stavby je potrebné povolenie tunajšieho úradu podľa § 21 vodného zákona.
9. Pred kolaudáciou stavby vybudovať monitorovací systém a zahájiť jeho prevádzku podľa záverečnej správy hydrogeologického prieskumu pod názvom geologickej úlohy Prievidza, závod Brose - návrh na monitorovanie podzemných vôd, ktorú vyhotovil AG audit, s.r.o., Hraničná 17, Bratislava, Mgr. Peter Dobrovoda, 19.11.2015, pod č. geológ, úlohy 440762015.

- štátna správa ochrana ovzdušia

1. Preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláške MŽP č. 410/2012 Z.z. pre všetky miesta vypúšťania zo zdroja a predložiť podklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. spolu so žiadosťou o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky.
2. Pripraviť návrh prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. a tento priložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky.
3. K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky priložiť vypracovaný prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia.
4. K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky priložiť návrh postupu výpočtu množstva emisií zo zdroja znečisťovania so žiadosťou o schválenie tohto postupu.

e) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica

Pre realizáciu stavby stanovujeme nasledovné podmienky:

Trasa navrhovanej plynovej prípojky križuje trasu vybudovaného potrubia verejného vodovodu, ktoré žiadame pri realizácii stavby plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.).

Pred zahájením výkopových prác navrhovanej plynovej prípojky požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu. Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293. Križovanie navrhovanej plynovej prípojky s existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

V prípade, že bude plynová prípojka realizovaná pretlakom, žiadame pred začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia.

Pred obsypaním navrhovanej plynovej prípojky, v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu, prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005. O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním plynovej prípojky v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.

Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním plynovej prípojky v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu.

Stĺpiky navrhovaného oplatenia areálu žiadame osadiť mimo pásma ochrany potrubia verejného vodovodu, to je minimálne 1,5 m od pôdorysných okrajov vodovodného potrubia.

f) Krajský pamiatkový úrad Trenčín

- Nadalej ostávajú v platnosti podmienky záväzného stanoviska č. j.: TN-20T5/13874-02/Dvo zo dňa 29.06.2015. Podmienky tohto záväzného stanoviska platia na celú, hore uvedenú, stavbu.

g) Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza

- napojenie a navrhované komunikácie budú realizovaná v zmysle STN bez narušenia vodného režimu,
- odstavné plochy riešiť v zmysle príslušnej STN (parkovacie plochy stavebne výškovo oddeliť od zelene a chodníka cestným obrubníkom),
- v rozhlade napojenia na miestnu komunikáciu nebudú umiestnené žiadne prekážky brániace v rozhlade,
- navrhnuté priechody pre chodcov požadujeme osvetliť,
- pred kolaudáciou požadujeme predložiť na schválenie upravený projekt trvalého dopravného značenia,
- počas výstavby prioritne využívať na dopravu materiálu do priemyselného parku čas mimo dopravnej špičky,
- v prípade potreby prepravy materiálu vo zvýšenej intenzite kontaktovať ODI Prievidza, z dôvodu prekonzultovania času a trasy prepravy,
- počas výstavby v čo najväčšej možnej miere využívať na prepravu materiálu železničnú dopravu,
- v prípade potreby prepravy nadrozmerných nákladov v dostatočnom časovom predstihu kontaktovať ODI Prievidza, z dôvodu odsúhlasenia času a trasy prepravy,
- pri výjazde vozidiel zo stavby zabezpečiť čistenie kolies automobilov a podľa potreby aj čistenie príľahlých komunikácií,
- v prípade uzatvorenia existujúcej komunikácie v areály priemyselného parku zrealizovať novú komunikáciu z dôvodu umožnenia prístupu k prevádzkam nachádzajúcich sa v areály priemyselného parku.

h) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. , o.z. Piešťany, správa povodia HN Topoľčany

- V danej lokalite naša organizácia spravuje vodohospodársky významný vodný tok Handlovka (číslo toku 516, číslo hyd. poradia 4-21-11-036. Ochranné pásmo predmetného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6 m od brehových čiar.
- Začatie prác v koryte toku v rámci vybudovania výpustného objektu na toku Handlovka oznámiť zástupcovi našej organizácie (úsekový technik. M. Ďuriš tel. 0907794689) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi. Nášho zástupcu prizvať aj ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdané v digitálnej forme zameranie výpustného objektu (z dôvodu vodohospodárskej evidencie VO v súlade s § 48 odst. 3 vodného zákona).
- V prípade zásahu výpustného objektu do pozemku KN-E 2-2145/202 vo vlastníctve SVP, š.p. Banská Štiavnica využitie zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, č. tel. 033/7764405) najneskôr do kolaudácie stavby.
- Kvalitatívne parametre vypúšťaných vôd vzhľadom na navrhované odlučovače ropných látok odsúhlasiť s OZ Piešťany, odbor ekológie vôd a VIIL (Ing. Vrabelová).

ch) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. , o.z. Piešťany

Správca vodného toku Handlovka nemá zásadné pripomienky k vydaniu stavebného povolenia a povolenia na vypúšťanie vôd zo spevnených plôch striech objektu, komunikácií a parkovísk po prečistení v ORL do povrchových vôd. Vzhľadom na charakter vôd a splnené podmienky vyplývajúce z § 9 nariadenia vlády č.269/2010 Z.z. sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú. Žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok pre ORL pre zabezpečenie garantovanej hodnoty na odtoku.

Pri zakladaní stavebných objektov v prípade výskytu podzemných vôd a ich čerpaní, žiadame tieto vody zbaviť plávajúcich a nerozpustených látok pred ich odvedením. Odvádzanie podzemných vôd žiadame nahlásiť správcovi vodného toku SVP, š.p. SPHN Topoľčany, úsekový technik M. Ďuriš, tel. 0907 794 689.

i) Slovenská správa ciest Bratislava

Dopravné napojenie predmetnej stavby je navrhnuté účelovými komunikáciami funkčnej triedy C3 kategórie MO 8/30 na existujúcu miestnu komunikáciu (Západná ul). Uvedená miestna komunikácia (ul. Západná) bude napojená na cestu I/64 novou stykovou križovatkou, ktorá bude vybudovaná v rámci stavby „I/64 Prievidza obchvat I. etapa, 2. stavba“.

Pri rozšírení areálu o ďalšie výrobné budovy v 2. a 3. fáze požadujeme doložiť kapacitný výpočet stykovej križovatky miestnej komunikácie (ul. Západná) a cesty I/64 - obchvat.

j) Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Bratislava

- 1) Najvyšší bod stavebných objektov, vrátane všetkých zariadení na ich strechách (komíny, antény, vzduchotechnika, bleskozvod a pod.), stožiarov verejného osvetlenia, oplotenia areálu, ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe nesmie prekročiť nadmorskú výšku v rozmedzí 260,00 - 295,00 m n.m. Bpv. v sklone 1:7 v smere od osi vzletovej a pristávacej dráhy (výškové obmedzenie pre riešené územie určené ochranným pásmom prechodovej plochy Letiska Prievidza). SO 07 Oplotenie bude zo strany- najbližšej k letisku ponechané v trase a výške pôvodného oplotenia (t. j. 1,6 m).
- 2) Na povrchovú úpravu strechy a obvodového plášťa stavebných objektov, oplotenia, prípadne na povrchovú úpravu iných zariadení umiestnených v riešenom území je stavebník povinný použiť materiály a farby s nereflexnou úpravou (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme proti nebezpečným a klamlivým svetlám Letiska Prievidza). V prípade zistení negatívneho vplyvu povrchovej úpravy strešnej krytiny alebo obvodového plášťa stavebných objektov na leteckú prevádzku, t. i. budú spôsobovať oslepenie alebo by viedli k mylnej informácii pre pilotov, je stavebník, resp. vlastník objektu povinný na svoje náklady bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie reflexnosti.
- 3) Svetelný lúč svietidiel použitých na externé osvetlenie stavebných objektov a pozemku, spevnených plôch a komunikácií je stavebník povinný riešiť nasmerovaním priamo na osvetľovaný povrch a to tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádok a zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k mylnej informácii pre pilotov.
- 4) Vedenia elektrického prúdu VN a WN je stavebník povinný riešiť podzemným káblom (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a WN Letiska Prievidza).
- 5) V riešenom území je zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm^2 , pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme proti laserovému žiareniu Letiska Prievidza).
- 6) V riešenom území sa vylučuje vykonávanie činností, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva v okolí letiska (riešené územie sa nachádza vo vnútornom a vonkajšom ornitologickom ochrannom pásme Letiska Prievidza).
- 7) Stavebník je povinný predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu minimálne 60 dní pred umiestnením stavebných mechanizmov na stavenisko POV s uvedením typov dvíhacích stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, s údajmi ich maximálnych výšok (veža, tiahlo, maximálny zdvih)
- 8) Keďže lokalita, v ktorej sa nachádza navrhovaná výstavba je situovaná v bezprostrednej blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy Letiska Prievidza, je nutné pri technickom riešení objektov brať do úvahy aj vplyv hluku z leteckej prevádzky, ktorý sa bude s rozvojom letiska zvyšovať a riešiť ich tak, aby boli zaistené prípustné hladiny hluku a vibrácií. <
- 9) Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred začatie stavby (*túto informáciu postačí zaslať elektronickou poštou na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na Jana.Lopusanova@nsat.sk*).

10) Stavebník je povinný do 7 dní od dosiahnutia konečnej výšky stavebných objektov zaslať Dopravnému úradu fotodokumentáciu stavebných objektov v zábere s pozemkom dokladujúcu splnenie vyššie uvedených podmienok (v prípade možnosti žiadame fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu jana.lopusanova@nsat.sk a v kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk)

a nasledujúce údaje, spracované a overené autorizovaným geodetom:

rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy všetkých stavebných objektov a lomové body SO 07 Oplotenie v úseku najbližšom k letisku),

zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy (rohy všetkých stavebných objektov a lomové body SO 07 Oplotenie v úseku najbližšom k letisku),

■> skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty a najvyššieho bodu všetkých stavebných objektov (vrátane komínov, antén, vzduchotechniky, bleskozvodov a pod.) a lomových bodov SO 07 Oplotenie v úseku najbližšom k letisku.

k) MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava

- 1) Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
- 2) Pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov; je potrebné vyhotoviť havarijný plán v súlade s príslušným predpisom.
- 3) Zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 zákona č. 538/2005 Z. z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne
- 4) ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z..
- 5) V nadväznosti na bod 3 tohto stanoviska požadujeme navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd a aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných a iných látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody.
- 6) Objekt navrhovanej trafostanice musí byť realizovaný a zabezpečený tak, aby sa zamedzilo úniku ropných látok do podlažia.
- 7) Objekt žumpy musí byť zrealizovaný a prevádzkovaný v súlade s STN 75 6081 Žumpy na splaškové vody ako aj s príslušnými predpismi na úseku vodného odpadového hospodárstva.
- 8) Likvidáciu vzniknutého odpadu je potrebné zabezpečiť v súlade s príslušnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

- 8) Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na body 3 a 4 tohto stanoviska vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené príslušnému správne mu orgánu doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov.
- 9) Všetky práce budú vykonávané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny zásadného charakteru budú predložené na zaujatie stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.
- 10) V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu niektorej ďalšej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. bude potrebné vyžiadať si stanovisko Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
- 11) Vzhľadom na výsledky a závery realizovaného podrobného inžiniersko-geologického prieskumu [Mgr. Dobrovoda, AG audit, s.r.o., 5/2015], v rámci ktorého bola zistená veľmi vysoká hodnota CHSK Mn a TOC v podzemnej vode z IG vrtu V-16 odporúčame v súlade s návrhom spracovateľa zabezpečiť spracovanie analýzy rizika znečistenia podzemnej vody a povrchového toku, nakoľko charakter znečistenia podzemnej vody podľa jeho názoru zodpovedá veľkému znečisteniu pochádzajúcemu z priasakov čistiarne odpadových vôd, nachádzajúcej sa z pohľadu smeru prúdenia podzemnej vody nad pozemkom, ktorý je predmetom riešenia predmetnej projektovej dokumentácie.

I) Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., Žilina

1. Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa nachádzajú VN 22 kV podzemné vedenia linka č. 1430 a linka č. 1431. Od uvedených vedení žiadame dodržať ochranné pásma v zmysle zákona a o energetike 251/2012 Z.z.
2. Pri krížení Jestvujúcich podzemných vedení s navrhovanými žiadame dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
3. Akékoľvek práce v ochrannom pásme jestvujúcich podzemných vedení je možné začať až po vytýčení jestvujúcich podzemných vedení ich správcom a prejednaní technologického postupu prác. Vytýčenie jestvujúcich zariadení v majetku a správe SSE-D je potrebné zabezpečiť objednávkou na Technickú prípravu a realizáciu prác VN a NN SSE-D v Prievdzi. Pracovník SSE-D vykoná o vytýčení podzemných vedení a posúdení technologického postupu prác v ochrannom pásme EZ záznam V stavebnom denníku stavebníka.
4. Pred záhmom akýchkoľvek zemných prác v ochrannom pásme vytýčených podzemných vedení v majetku a správe SSE-D bude prizvaný pracovník SSE-D k obhliadke a kontrole splnenia zákonom a normou stanovených požiadaviek O posúdení vykoná záznam v stavebnom denníku, resp. v kópii tohto vyjadrenia. Takéto vyjadrenie bude slúžiť ako vyjadrenie SSE-D ku kolaudačnému konaniu. Bez tohto súhlasného vyjadrenia nesúhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
5. KIO 3G5 - po splnení podmienok uvedených vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia v zmysle nášho predošlého vyjadrenia, SSE-D zabezpečí VN slučku od miesta naspojovania na jestvujúci VN podzemný kábel po káblové koncovky v jednoúčelovej trafostanici (VN rozvádzači) odberateľa a späť. Nová jednoúčelová trafostanica (VN rozvádzač) vo vlastníctve odberateľa bude napájaná zaslučkovaním dd VN podzemnej 22 kV linky č. 1431 v majetku SSE-D. Z tohto dôvodu požadujeme, aby VN rozvádzač Vašej novej jednoúčelovej trafostanice umožňoval priebežné zapojenie VN linky, (v zmysle zákona 251/2012 Z.z., § 39, odsek 11).

6. Za správnosť reallizovateľnosť a úplnosť PD jednorúčelovej trafostanice, zodpovedá v plnej miere zodpovedný projektant. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., dodávateľ elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektrickej energie.
7. Po ukončení realizačných prác na jednorúčelovej trafostanici je potrebné zvolať preberacie konanie, kde budú pozvaní zástupcovia SSE-D (Projektový manažér Ing. Gorazd Motyka tel.: 0905 612 916 a zástupca oblastného centra tel.: +421 41 519 6922) ako ostatní účastníci konania. Pri preberacom konaní bude projektovému manažérovi SSE-D odovzdané stavebné povolenie (kópia), dQkumentácia skutočného vyhotovenia, správa o prvej odbornej prehliadke a skúške (originál), úradná skúška (kópia), geodetické zameranie (originál podľa štandardov SSE-D) a jeden kompletne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude aj v digitálnej forme na CD podľa štandardov SSE-D.
8. Pred spustením novej jednorúčelovej trafostanice do prevádzky si zabezpečíte podpis miestnych prevádzkových predpisov, ktoré budú uložené v trafostanici, čo bude kontrolované pri preberacom konaní.
9. Rezervovanú kapacitu odberného miesta je potrebné zmluvne dohodnúť v Zmluve o distribúcii pripadne v Zmluve o dodávke a distribúciä až po uzatvorení Zmluvy o pripojení, a uhradení vypočítaného poplatku za pripojenie v zmysle rozhodnutia URSO č.0015/2015/E pre SSE-D.
10. Pre potrebu fakturačného merania požadujeme 3ks meracích transformátorov prúdu MTP 150/5/A/10VA trieda presnosti 0,2s, úradne overené (pri výkone 2431,32KW). Prúdové okruhy viesť neprerušene káblom 3xCYKY-02x4mm² od každého MTP samostatným káblom až do skúšobnej svorkovnice Zs1 b v skriní merania. Uzemnenie sekundárnych „k“ svoriek MTP má byť vodičom CY 4 mm²zelenožltej farby.
11. Pre potrebu fakturačného merania požadujeme 3ks meracích transformátorov napätia MTN 22000/V3/100V3 10VA trieda presnosti 0,2, úradne overené. Napät'ové okruhy viesť neprerušene káblom CYKY-O 4 x 2,5 mm² od MTN cez trojfázový max.6Ampérový istič do skúšobnej svorkovnice Zs1b v skriro merania. Kryt isttea sa musí dať zaplombovať a samotný istič sa musí dať zaplombovať v zapnutej polohe.
12. Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je jeden kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.(zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Všetky podmienky územného rozhodnutia číslo 2.4.2-02-6682-2015 (právo pl. 31.10.2015) vydané Mestom Prievidza, dňa 24.09.2015 , zostávajú v platnosti (okrem podmienok uvedených pod písm. a), b), e), ch), i),l), m), n), o)).

15. Ostatné podmienky:

- rešpektovať podmienky odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava ev.č. 1514/50/15/BT/OS/DOK zo dňa 18.11.2015,
- stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i príľahlých komunikácií,
- nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý vznikne počas zemných prác a stavebných prác nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších platných právnych predpisov,

- na prípadný nutný výrub stromov a krov je potrebný súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorým je mesto Prievidza,
- upozorňujeme na znenie § 5 ods.1 zá.č.287/1994 Z.z., ktorý ukladá povinnosť pri akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, alebo poškodzovaniu ich biotopov,
- pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem,
- prípadné porušenie cudzích pozemkov dať do pôvodného stavu.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

O d ô v o d n e n i e:

Mesto Prievidza, oddelenie stavebného poriadku obdržalo dňa 28.10.2015 (dopl.26.11.2012) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - **Administratívna a výrobná hala firmy Brose Slovakia** - IO-601 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy, IO-602 Dopravné značenie, IO-603 Autobusová zastávka.

Na uvedenú stavbu bolo dňa 24.09.2015 vydané Mestom Prievidza rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 2.4.2-02-6682-2015 (právopl. 31.10.2015).

Mesto Prievidza, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámilo začatie stavebného konania dňa 28.10.2015 dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.11.2015. Navrhovateľ na tomto pojednávaní doložil potvrdenie o súpisnom a orientačnom čísle zo dňa 16.11.2015 na základe ktorého došlo k zmene adresy pôvodne BROSE Prievidza, s.r.o., IČO: 48046434, Západná ulica 7, Prievidza, teraz BROSE Prievidza, s.r.o., IČO: 48046434, Max Brose 7, Prievidza.

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odbore územného plánovania, stavebného poriadku výstavby a životného prostredia, oddelení stavebného poriadku, kancelária č. 513, ul. Hviezdoslavova 3, Prievidza predovšetkým v stránkové dni (pondelok, streda a piatok).

Na uvedenú stavbu bolo dňa 13.11.2015 vydané Okresným úradom Prievidza - záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania

Posúdenie stavby vykonali dotknuté orgány, účastníci konania a správcovia inžinierskych sietí: Mesto Prievidza, StVPS, a.s. Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Prievidzi, Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny orgán, Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Prievidza, SSE-D a.s., Žilina, SPP-d, a.s.Bratislava, Slovak Telekom a.s., Bratislava, Orange Slovensko a.s., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH, ŠVS, OO, OPK, EIA), Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, úsek environmentálnej záťaže, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, OR PZ ODI Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, PTH a.s., Prievidza, Slovenská správa ciest, SAD a.s., Prievidza, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., o.z. Piešťany, Topoľčany, Dopravný úrad Bratislava, MZ SR, IKŽ Bratislava, Obvodný bankský úrad Prievidza a i.. Ich stanoviská boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok v oznámení o začatí stavebného konania k podanému návrhu, neoznámili stavebnému úradu svoje stanovisko ostatné orgány štátnej správy, správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania.

V súlade s ustanovením § 61 ods. 5) stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolojanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na základe vyššie uvedeného a predložených vyjadrení nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektanti stavby:

Ing. Martin Stred'anský, Clementisova 23, Topoľčany

Rozpočtové náklady stavby: 98 000,00 €.

Stavebník podľa zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 600,00.- € na účet mesta Prievidza.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza, podaním odvolania na tunajšom úrade. Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.



JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Štefanom Bačom

na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad

- stavebným úradom overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní

Rozhodnutie sa doručí:

1. Stavebník – žiadateľ
2. Ostatným účastníkom, tak ako sú uvedení vo výrovej časti tohto rozhodnutia
3. a/a

Na vedomie:

Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava