

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Číslo: 2.4.2-170-2022/61479-02
Vybavuje: Ing. Hrabovský

V Prievidzi, dňa 13.05.2022

Verejná vyhláška

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Stavebné povolenie

Žiadateľ

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen (ďalej len stavebník)

požiadal dňa 06.09.2021 (dopl. 31.03.2022) o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 02898“, v k.ú. Prievidza - na parc. číslo:

KN - C parc.č.:

3256/20, 3256/35, 1835/8, 1835/7, 1859/1, 2090/3, 1936/2, 1933/2, 1905/2, 1870, 1905/5, 1901/3, 1874/4, 1872/2, 1309/5, 1309/24, 1311/2, 1311/3,

1312/1,1313/1,1268/7,1289/1,1289/12,1289/14, 1286/1, 1286/23, 1279/1,

1279/2,1327/42,1275/1,1284/1,1284/2,1288/3, 1288/28, 1277/31, 1277/38, 1277/29, 1277/30, 1277/1, 1277/36, 1277/11.

KN - E parc. č.:

210/204, 210/104, 5032/1, 2656, 2802, 2323/1,

- líniová stavba (ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, Hodžu, M. Mišíka a Dlhá) podľa výkresov : Situácia č. 1, 2 a 3.

Na uvedenú stavbu sa v zmysle §39a ods.3, písm. d) zák. č. 50/1976 Zb. v aktuálnom znení nevyžaduje územné rozhodnutie.

Ostatní účastníci konania:

- ostatní účastníci, vlastníci pozemkov a stavieb stavbou dotknutých - verejná vyhláška

Mesto Prievidza (ďalej len „stavebný úrad“) príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) preskúmal podľa 62 a 63 stavebného zákona a v stavebnom konaní takto rozhodol :

Stavba

Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 02898 (ďalej len „stavba “)

pozostáva z :

- SO 01: Plynovody
- SO 01.1: Pripojovacie plynovody
- SO 01.2: Dopyjenia OPZ
- SO 01.3: Prepoje a odpoje,

podľa overenej projektovej dokumentácie v k.ú. Prievidza - na parc. číslo:

KN - C parc.č.:

3256/20, 3256/35, 1835/8, 1835/7, 1859/1, 2090/3, 1936/2, 1933/2, 1905/2, 1870, 1905/5, 1901/3, 1874/4, 1872/2, 1309/5, 1309/24, 1311/2, 1311/3, 1312/1, 1313/1, 1268/7, 1289/1, 1289/12, 1289/14, 1286/1, 1286/23, 1279/1, 1279/2, 1327/42, 1275/1, 1284/1, 1284/2, 1288/3, 1288/28, 1277/31, 1277/38, 1277/29, 1277/30, 1277/1, 1277/36, 1277/11.

KN - E parc. č.:

210/204, 210/104, 5032/1, 2656, 2802, 2323/1,

- líniová stavba (ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, Hodžu, M. Mišíka a Dlhá) podľa výkresov : Situácia č. 1, 2 a 3 sa podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon

povoľuje.

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačnom výkrese, vyhotovenom na podklade mapy z katastra nehnuteľností, ktorý je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.

Pre uskutočnenie a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Architektonické a stavebno-technické riešenie:

V zmysle predloženej projektovej dokumentácie (Ing. Ján Škamla, 08/2021).

Polohové a výškové umiestnenie stavby:

- líniová stavba ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, Hodžu, M. Mišíka a Dlhá.

Ďalšie stavebno-technické riešenie je zrejmé z predloženej projektovej dokumentácie.

2. Napojenie na siete technického vybavenia:

- podrobnosti vid' projektová dokumentácia.

3. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, obecný úrad a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhl. č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

6. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhl.č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

7. Stavbu bude realizovať zhotoviteľ: zhotoviteľ stavby určený výberovým konaním.

Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu.

8. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác bude vedený stavebný denník.

9. Stavba bude ukončená najneskôr do 4 mesiacov odo dňa zahájenia realizácie. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.

10. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

11. Dodržať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Podmienky dotknutých orgánov:

a) Mesto Prievidza - cestný správny orgán (2.4.3-11675-2020/100842 14.12.2021)

- pred samotnou realizáciou stavby požadujeme včas predložiť žiadosť o určenie dočasného

dopravného značenia a žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie a uzávierku miestnych komunikácií spolu s projektovou dokumentáciou prenosného dopravného značenia odsúhlasenú Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi, ktorá bude navrhnutá v zmysle Zákona Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky. č 30 Z. z. o dopravnom značení.

b) Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Prievidza (495/20201Fk z 21.12.2020)

- 1.K realizácii stavby - časti uzlových bodov 1-7 nemáme pripomienky
- 2.V časti uzlových bodov 8-10 sa nachádza podzemné vedenie verejného osvetlenia. V časti výkopových prác potrebných pre výmenu potrubia, ako aj pre použitie technológie Relining **požadujeme presné vytýčenie** nami spravovaných sietí.
- 3.Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky.
- 4.Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka.

c) SPP – distribúcia, a.s., Bratislava (06/2021/af z 19.03.2021)

1. V 4. časti výstavby predmetného postupu prác bude prebiehať demontáž existujúceho potrubia DN 200 v objekte RS Prievidza Moštenická a následne v uzlovom bode UB 1 a bude vybudovaný STL 100 kPa plynovod D225 a DN200.
2. Predmetné práce je možné vykonávať len pri odstávke RS Prievidza Moštenická v období letných mesiacov jún až august.
3. Doteraz napojené odorizačné zariadenie nebude pri vyššie uvedených úpravách spätne pripájané ku sieti, nakoľko je centrálna odorizácia. Odorizačné zariadenie bude vyradené a ekologicky zlikvidované.
4. Po vykonaných úpravách v RS Prievidza Moštenická bude vyhotovená a predložená nová aktuálna schéma regulačnej stanice.

d) Slovenská správa ciest IVSC Žilina (SSC/1 0486/2020/6470/38404 z 27.11.2020)

1. Výmena STL plynovodu popod cestu 1/64 bude realizovaná bezvýkopovou technológiou tak, aby nedošlo k zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestné teleso štátnej cesty 1/64. Po realizácii prác montážne jamy požadujeme dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do pôvodného stavu, zabrániť poškodeniu krytu vozovky a k ďalšiemu rozšíreniu porúch do jazdného pruhu.
2. Počas prác nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa, zásahu do spevnenej časti vozovky a odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/64 a jej príslušenstva. Práce je potrebné realizovať v zmysle STN.
3. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na cestné teleso št. cesty I. triedy.
4. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty 1/64. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť jej očistenie na vlastné náklady.
5. Práce je potrebné v rámci možností realizovať mimo cesty 1/64.
6. Montážne jamy a výkopy realizovať v min. vzdialenosti 5 m od pôdorysného priemetu mostných objektov.
7. Žiadateľ pri realizácii prác zodpovedá za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody spôsobené realizáciou prác na cestnom telese 1/64 a jej príslušenstve a na majetku tretích osôb. Investor/zhotoviteľ je zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese cesty 1/64 resp. za škody vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby. Nápravu a opravu prípadného poškodenia je povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady.
8. Investor stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty 1/64 rešpektovať, prípadne zmeniť termín realizácie prác na vlastné náklady do termínu určeného správcom.
9. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty 1/64 (Bc. JozefVažan, tel. 0901 714762) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať. Na vykonané práce požadujeme záruku 60

mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu komunikácie.

10. V prípade, že sa jedná o pozemok vo vlastníctve a správe SSC, investor predmetnej stavby uzavrie do ukončenia kolaudácie stavby zmluvu o vecnom bremene medzi vlastníkom pozemkov a investorom stavby, pričom zriadenie vecného bremena by malo byť odplatne v zmysle Znaleckého posudku, ktorý zabezpečí investor stavby. Investor stavby by mal následne zabezpečiť zápis vecných bremien do časti C na príslušných listoch vlastníctva.
11. Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I. triedy.
12. Práce nesmú byť vykonávané počas výkonu zimnej údržby ciest (november - marec bežného roka, v závislosti od klimatických podmienok).
13. Zároveň upozorňujeme na to, že v telese štátnej cesty 1/64 sa môžu nachádzať ďalšie inžinierske stavby a je potrebné vyžiadať si stanovisko od ich správcov.
14. Projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom.
15. O príslušné povolenia je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
16. Prípadné zmeny v PD žiadame predložiť našej organizácii na posúdenie.

e) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (KPUTN-2020/24436-2/102372 z. 15.12.2020)

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ

Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

f) Prievidské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza (TPlj504,S38/2020 z 16.12.2020)

- v navrhovanej trase STL plynovodu - situácia č.1, sa nenachádzajú naše tepelné rozvody a zariadenia

- v navrhovanej trase STL plynovodu - situácia č.2, dochádza ku križovaniu plynovodu s primárnym rozvodom tepla.

Pri križovaní s tepelnými rozvodmi požadujeme dodržať priestorovú normu STN 736005 a plynovod umiestniť pod existujúcimi tepelnými rozvodmi.

g) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany

(CS SVP OZ PN 8864/2020/02; CZ 37690/2'10/2020 z 01.12.2020)

- v blízkosti navrhovanej trasy rekonštrukcie plynovodu preteká vodohospodársky významný

vodný tok Handlovka, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 516 a vodný tok Moštenica, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 540 v správe našej organizácie.

- podľa predloženej dokumentácie navrhovanou stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v správe našej organizácie.

- začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov požadujeme nahlásiť zástupcovi Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (Ing. Poláková, tel. 046/5461209), a počas prác sa riadiť jej pokynmi.

- upozorňujeme, že správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenin a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

- na kolaudáciu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.

h) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

(OU-TN-OCDPK-2020/035018-002 z 01.12.2020)

1. S kolmým krížením podzemného vedenia stavby s cestou I/64, cca v km 141,590, ktoré bude realizované pretlačení, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 736005, v chráničke súhlasíme - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.

2. Montážne jamy pre pretlačanie cesty I/64 budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty I/64 v príľahlom zelenom pásu resp. za chodníkom - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.

3. V súbehu s cestou I/64 podzemné vedenie stavby uložiť mimo cestný pozemok cesty I/64 v príľahlom zelenom pásu resp. za chodníkom - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.

4. Pred realizáciou podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku cesty I/64 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk//cesty-1-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.

5. V prípade potreby pred začatím realizácie stavby v dotyku s cestou I/64 v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese <http://www.minv.sk//cesty-l-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.

6. V prípade potreby pred začatím zvláštneho užívania cesty I/64 resp. realizácie stavby v dotyku s cestou I/64 v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste I/64 počas zvláštneho užívania cesty I/64 resp. realizácie stavby v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk//cesty-1-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.

7. Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.

8. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku cesty I/64 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.

9. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie podzemného vedenia stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

ch) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH

(OU-PD-OSZP-2020/028443-002 z 04.12.2020)

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadu predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

i) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOPK

(OU-PD-OSZP-2020/029713-002 z 17.12.2020)

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 17 ods. 1 vyhlášky Č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a

ochrana stromovej vegetácie.

2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona mesto Prievidza.

j) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS

(OU-PD-OSZP-2020/028255-002 z 24.11.2020)

1. Pri umiestnení a realizácii stavby rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a splniť požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie.
2. Prípadný zásah do ochranného pásma vodného toku odsúhlasí správcom vodného toku, SVP, š. p., o. z. Piešťany.
3. Súhlas Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 vodného zákona sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.

k) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina (202012-SP-0043-1 z 21.12.2020)

- 2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
- 2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite,
- 2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Zz, a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu t meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy, Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

l) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., B. Bystrica

(SD/19315/2020 z 08.12.2020)

Stanovisko k existencii inžinierskych sietí:

- V trase navrhovanej rekonštrukcie plynovodov sa nachádza verejný vodovod v prevádzke StVPS, a.s.,
- Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a.s.,
- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Prievidza na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol,
- upozorňujeme, že v trase navrhovanej rekonštrukcie plynovodov sa môžu nachádzať vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,

Podmienky pre realizáciu stavby:

Pri realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. nasledovne:

min. 15m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;

min. 25m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
- vysádzať trvalé porasty;
- umiestňovať skládky;
- vykonávať terénne úpravy.

·Pri križovaní vodovodného / kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 "Priestorová úprava vedení technického vybavenia"

·Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915723 293.

V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby

zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, 8.5.

·V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

m) Orange Slovensko, a.s., Bratislava (BB - 0619/2021 z 12.03.2021)

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorová normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a

spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.

Všetky vynútené práce

výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. .

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange

vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke "so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípoj k) ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PIZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ
/ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbice

stroje) vo vzdialenosti

najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PIZ
- " súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mob. 0907 721378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- " ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

n) Slovak Telekom, a.s, Bratislava. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

(6612032977 z 23.11.2020)

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 465432144
 - 4, V zmysle § 66 ods, 7 zákona č. 351/2011 Zz, o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.Z, je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 - 7, V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, S.LO., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrania>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené, Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

- Overenie výškové ho uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) Je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Ostatné podmienky:

- stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i príahlej komunikácie,

- nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý vznikne počas asanačných, zemných a stavebných prác nakladať v súlade so zák. č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ho použiť na vlastnom pozemku,

- prípadný nutný výrub stromov riešiť v zmysle platných právnych noriem v dostatočnom časovom predstihu,

- upozorňujeme na povinnosť pri akejkoľvek činnosti postupovať v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, alebo poškodzovaniu ich biotopov,
- pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytyčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

Odôvodnenie:

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad obdržal dňa 06.09.2021 (dopl. 31.03.2022) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 02898“, na parc. č. - líniová stavba (ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, Hodžu, M. Mišíka a Dlhá) - od stavebníka - SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen.

Mesto Prievidza, oddelenie stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil po doplnení podania dňa 31.03.2022 začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona oznámil začatie konania stavby s veľkým počtom účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného poriadku, Nám. Slobody 12 (budova SLSP) , I.posch., č.dv. B119, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, utorok, streda a piatok).

Účastníci konania mohli svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne do zápisnice alebo samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia stavebného konania s upozornením že, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy.

Žiadosť bola posúdená v celom rozsahu projektovej dokumentácie a preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Posúdenie stavby vykonali: Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, OPK, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Prievidzi, Mesto Prievidza – cestný správny orgán, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, StVPS, a.s. Banská Bystrica, SSD, a.s. Žilina, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI Slovakia, s.r.o., Bratislava, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava, RÚVZ Prievidza, Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Prievidza, Slovenská správa ciest IVSC, Žilina, Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava, Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Energotel, a.s., Bratislava, SITEL, s.r.o., Košice, SATRO, s.r.o., Bratislava, ELTODD SK, a.s., Bratislava, SUPTel, s.r.o., Bratislava, Towercom, a.s., Bratislava, Slovanet, a.s., Bratislava, OTNS, a.s., Bratislava, Slovenská električná prenosová sústava, a.s., Bratislava, DSI DATA, a.s., Námestovo, Kinet, s.r.o., Diviaky nad Nitricou.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby:

Ing. Ján Škamla, Lieskovská cesta 1418, Zvolen

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 400,00.- € na účet mesta Prievidza.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Andreou Nikmonovou
na základe poverenia č.1.2-3439-2016/77815

Stavebné povolenie sa doručí:

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen
2. Verejná vyhláška, stavebné povolenie o povolení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, doručí stavebný úrad účastníkom stavebného konania - vlastníci pozemkov a stavieb stavbou dotknutých - verejnou vyhláškou.
3. a/a

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní na mieste obvyklom.