



SSE - DISTRIBÚCIA

2. 4. 1

MESTSKÝ URAD PRIEVIDZA

Ev. & zápisník: 93414

Došlo dňa: 28. 09. 2015

Registrácia: načasť

Vybavuje: Mgr. Hrázová

Prílohy: 1. Znak hodnoty a lehota ulož.

Č. spisu:

Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

Váš list značky/zo dňa

- / -

Naša značka

46000013412

Vybavuje/linka

Živčicová/+421415196561

Žilina

22.09.2015

Vec: Stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia

Stavba: Stavba spevnených parkovacích plôch

SSE - Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE-D“) na základe žiadosti mesta Prievidza a priloženej výkresovej dokumentácie v zmysle Zákona č. 251/2012 § 43 ods. 14

súhlasí

so zriadením stavby spevnených parkovacích plôch z tvárnic dlažby PREMAC EX-EK 196/196/80 mm, v ochrannom pásme 22 kV nadzemného vedenia č. 1334 a 22 kV podzemného vedenia č. 1430 a č. 1431, v meste Prievidza k.ú. Prievidza, na parcele č. 562/20.

1. Stavba spevnených parkovacích plôch musí byť vybudovaná tak, aby zvislá vzdialenosť vodičov 22 kV nadzemného vedenia od povrchu spevnenej plochy vyhovovala STN EN 50 423-1, čl. 5.4.5.3, t.j. **min. 6,6 m** pri maximálnej teplote vodiča alebo zaťažení námrazou alebo zaťažením vetrom.
2. Pred realizáciou prác je potrebné podzemné vedenie 22 kV vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník z príslušnej Technickej prípravy VN a NN Martin, kontakt: p. Ján Florovič – dispečer prác, tel. 0907 849 434.
3. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
4. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : SSE-D, Technická príprava a RP VN a NN Martin, kontakt: Ján Florovič – dispečer prác, tel. 0907 849 434 a dodržiavať ním určené podmienky.
5. Pri výstavbe, údržbe a užívaní spevnených plôch nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukolvek vodiču nadzemného vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. Nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
6. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané :
 - zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky,
 - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

■ Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČ DPH: SK2022187453
IČO: 36 442 151
DIČ: 2022187453
Číslo účtu: 2143550551/0200

■ Tel.: +421/41/519 11 11
Fax: +421/41/519 25 75
E-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk
www.sse-d.sk

■ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10514/L

- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

7. Na najbližších podporných bodoch je vedenie uchytené pomocou dvojzávesov (bezpečnostných závesov) v zmysle STN EN 50423-1.

8. V prípade poruchy na nadzemnom a podzemnom vedení a pri jej odstraňovaní SSE-D nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe spevnených plôch na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.

9. Budúci vlastník pozemku/správca spevnenej plochy v akomkoľvek čase a rozsahu zabezpečí na vlastné náklady prístup (demontáž spevnenej plochy a spätnú montáž) k podzemným vedeniam za účelom odstraňovania porúch, údržby vedení, alebo stavby nových vedení v trase jestvujúcich.

10. SSE-D si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

11. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.

12. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.

13. Toto vyjadrenie platí 12 mesiacov od dátumu vydania.

S pozdravom

Ing. Josef Nováček
riaditeľ
Energetické aktíva

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť
Žilina
-1-

Príloha: situácia umiestnenia spevnených parkovacích plôch:



dl. 6,5 x 2,2 š.
+ dovráženie