

Imrich Frivaldský

Od: Gorazd Motyka [gorazd.motyka@sse-d.sk]
Odoslané: 25. februára 2016 12:48
Komu: Andrea Nikmonová
Kópia: 'Imrich Frivaldský'
Predmet: FW: SSE-Distribúcia - vyjadrenie
Prílohy: Image.image001.jpg@01D16E4D.1F9D1360.jpg; situačný návrh spevnených plôch.pdf; SSE-Distribúcia - mapa existencií vedení.jpg; image001.jpg

Dobrý deň,

podľa nami doloženej situácie je zreteľné, že sa v lokalite nachádzajú podzemné distribučné siete. Kde trváme na rešpektovaní ochranných pásiem podľa 251/2012 Z.z., §43 odsek. 8.

Do budúcnosti Vás žiadam o oficiálne zasielanie požiadaviek prostredníctvom našich zákazníckych služieb, ktoré pre Vás prevádzkujeme.

S pozdravom

Ing. Gorazd Motyka

Vedúci tímu
Príprava projektov

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.
Ulica Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

tel.: +421 41 519 2896
mobil: +421 905 612 916
e-mail: gorazd.motyka@sse-d.sk
web: www.sse-d.sk

-----Andrea Nikmonová <andrea.nikmonova@prievidza.sk> píše: -----

Komu: "Gorazd Motyka" <gorazd.motyka@sse-d.sk>
Od: Andrea Nikmonová <andrea.nikmonova@prievidza.sk>
Dátum: 24.02.2016 07:58AM
Kópia: "Imrich Frivaldský" <imrich.frivaldsky@prievidza.sk>
Predmet: FW: SSE-Distribúcia - vyjadrenie

(Pozrite priložený súbor: *situačný návrh spevnených plôch.pdf*)
(Pozrite priložený súbor: *SSE-Distribúcia - mapa existencií vedení.jpg*)

Dobrý deň, pán inžinier

mesto Prievidza pripravuje investičný zámer „Spevnené plochy na ul. B. Björnsona v Prievidzi“. V danom vnútrobloku navrhujeme úpravu súčasného nevyhovujúceho parkovania systémom spevnených plôch a vytvorenie jednosmernej premávky. Z pracoviska SSE-Distribúcia v Prievidzi, sme dostali mapku vyznačenia existencií elektrických sietí VN a NN vedení.

Dovoľujeme si Vás požiadať o stanovenie spôsobu ochrany predmetných vedení VN a NN vedení, nakoľko už v prípravnej fáze potrebujeme preveriť možnosť realizácie predmetného zámeru, resp. zdefinovať požiadavky na realizáciu so zohľadnením existujúcich vedení.

Prílohy: - situačný náčrt umiestnenia spevnených plôch

- mapka vyznačenia existencii elektrických sietí VN a NN vedení

S pozdravom

Ing. Andrea Nikmonová

vedúca oddelenia výstavby a

životného prostredia

Mestský úrad

Námestie slobody 14

971 01 PRIEVIDZA

Te.: 0421 46 5179 603

0421 904 752685

Fax: 0421 46 5179 155

e-mail: andrea.nikmonova@prievidza.sk

www.prievidza.sk

PRIEVIDZA



AD 1383

Informácie obsiahnuté v tejto správe sú dôverné, môžu byť predmetom utajenia, a sú určené výhradne zamýšľanému adresátovi. Pokiaľ nie ste zamýšľaným adresátom tejto správy, prosím oznámte nesprávne doručenie jej odosielateľovi, následne správu vymažte. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, či iné použitie obsiahnutých informácií sú prísne zakázané. Informácie obsiahnuté v tejto správe nemajú relevanciu právneho konania, a teda nie sú spôsobilé vytvoriť akékoľvek právne následky pre odosielateľa.

Information contained in this message is confidential, may be subject to privilege, and is designated solely for the intended recipient. Provided you are not the intended recipient of this message, please notify this incorrect delivery to the sender, and delete the message right after. Any distribution, disclosure, or other use of contained information is strictly prohibited. Information contained in this message does not have relevance of legal action, thus is not capable

