

Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina

Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
ET/MM17/243

Vybavuje/Linka
Milo 041/5192340
+421 911 775 085
milo@energotel.sk

Žilina
10.3.2017

V E C : Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSE, a. s. Žilina, a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko :

Stavba „Novostavba Prievidza, Riečna ulica p.č. KN C 562/20,561/1,k.ú. Prievidza 2112 – miestne komunikácie“

zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sa nachádzajú v súbehu s podzemným vedením SSE-Distribúcia, a.s. Žilina zakreslené v priloženej dokumentácii ako **podzemný rozvod elektriny VN**. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č.351/2011 Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré treba objednať vopred 14 dní na t.č. vo vyjadrení. V prípade že počas výstavby je potrebné preložiť, znížiť ,alebo zvýšiť krytie vedenia je toto možné vykonať len so súhlasom správcu sietí kde na túto prekládku je potrebná vyhotovená PD .

Žiadame dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy STN 73 6005 v plnom rozsahu. Ďalej upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na telekomunikačných vedeniach. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

S pozdravom

Energotel, a.s.
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
prev.: Jána Milca 44, 010 01 Žilina
IČO: 35785217
IČ DPH: SK20256315

Miroslav Milo
Miroslav Milo
technik



ISO 20000
LL-C (Certification)