

2.4.7

MESTSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA	
Ev. č. zápisu:	118096
Došlo dňa:	15. 11. 2016
Registratúrna značka:	
Vybavuje:	Mgr. Mrazek
Prílohy:	Č. prílohy: 1280

Doporučene!

Mesto Prievidza

Námestie slobody č.14

971 01 Prievidza

Váš list značky/zo dňa

- / -

Naša značka

4600028133

Vybavuje/linka

Živčicová/ 0415196561

Žilina

10.11.2016

Vec: Stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia

Stavba : Spevnené plochy na Riečnej ulici v Prievidzi

SSE - Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE-D“) na základe žiadosti mesta Prievidza a priloženej výkresovej dokumentácie v zmysle Zákona č. 251/2012 § 43 ods. 14

súhlasí

so zriadením stavby spevnených parkovacích plôch z tvárnic dlažby PREMAC EX-EK 200/200/80 mm, podľa štúdie : pozdĺžne parkovanie , v ochrannom pásme 22 kV nadzemného vedenia č. 1334 a 22 kV podzemného vedenia č. 1430 a č.1431, v meste Prievidza k.ú. Prievidza, na parcele č. 562/20.

1. Stavba spevnených parkovacích plôch musí byť vybudovaná tak, aby zvislá vzdialenosť vodičov 22 kV nadzemného vedenia od povrchu spevnenej plochy vyhovovala STN EN 50 423-1, čl. 5.4.5.3, t.j. **min. 6,6 m** pri maximálnej teplote vodiča alebo zaťažení námrazou alebo zaťažením vetrom.
2. Pred realizáciou prác je potrebné podzemné vedenie 22 kV vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník zo Strediska údržby Prievidza, kontakt: prevadzkovatel@sse-d.sk
3. Parkovacie miesta pozdĺžneho parkovania budú umiestnené tak, že hranica parkovacieho miesta nebude bližšie ako 2 m od podperného bodu.
4. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
5. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení : prevadzkovatel@sse-d.sk a dodržiavať ním určené podmienky.
6. Pri výstavbe, údržbe a užívaní spevnených plôch nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču nadzemného vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. Nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
7. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo

vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané :

- zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

8. Na najbližších podperných bodoch je vedenie uchytené pomocou dvojzávesov (bezpečnostných závesov) v zmysle STN EN 50423-1.

9. V prípade poruchy na nadzemnom a podzemnom vedení a pri jej odstraňovaní SSE-D nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri stavbe spevnených plôch na majetku a ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.

10. Budúci vlastník pozemku/správca spevnenej plochy v akomkoľvek čase a rozsahu zabezpečí na vlastné náklady prístup (demontáž spevnenej plochy a spätnú montáž) k podzemným vedeniam za účelom odstraňovania porúch, údržby vedení, alebo stavby nových vedení v trase jestvujúcich.

11. SSE-D si vyhradzuje v Zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.

12. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.

13. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.

14. Toto vyjadrenie platí 12 mesiacov od dátumu vydania.

S pozdravom

Stredoslovenská energetika - Distribúcia

akciová spoločnosť

Žilina

-1-

Ing. Josef Nováček

riaditeľ Energetické aktíva

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

