



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1.4 -4157-2017/65572

Vybavuje / linka
Krajčíková/0465179601

Prievidza
29.3.2017

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku “ zverejnenej vo Vestníku č. 44/2017 zo dňa 2.3.2017 pod číslom 2629-WYP.

K žiadostiam uvádzame nasledovné:

Žiadosť č. 1:

Otázka:

Vo výkaze výmer som našiel položku demontáž zábradlia, ale nenašiel som položku montáž zábradlia no nenašiel som položku montáž zábradlia.

Toto zábradlie sa nebude montovať naspäť? Ani nepôjde namiesto neho nové? Žiadam o vysvetlenie.

30	K	767996806	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - zábradlia	m2	62,100	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

Odpoveď:

Vo výkaze výmer v časti 16Sz1,1 časť 767 – Konštrukcie doplnkové kovové položka č.60 Demontáž ostatných doplnkov... vykázaná položka predstavuje demontáž zábradlia na odstránenie bez náhrady. (Z dôvodu bezbariérových úprav vstupných spevnených plôch a terénnych úprav okolia terás)

Žiadosť č. 2:

Otázka:

Nesedia počty kusov okien : výpis verzus pôdorys. Poprosím o informáciu, máme sa držať výkazu výmer, alebo projektovej dokumentácie čiže pôdorysov?

Odpoveď:

Platí Príloha č.2 - výkaz výplní otvorov (okien, dverí), v zmysle nasledovných úprav a spresnení:
Vid' prílohy správy.

- 1) Formálne úpravy vo výkazoch:
v listoch číslo: 8 (O/9), 9 (O/8), 15 (O/15), 34 (D1), 38 (D5), 39 (D6)
- 2) Oprava množstva vykázaných výplní:
list číslo 3 (O/3) – pridáva sa 1 výplň, celkové množstvo sa upravuje na 8
list číslo 26 (DE/10) – odoberá sa 1 výplň, celkové množstvo sa upravuje na 1
Vid' prílohy správy.
- 3) Úpravy vykonané v projektovej dokumentácii vo formáte pdf (č. A-01 až A-14), kde je uvedené a smerodajné množstvo vo výkazoch výplní správne:
listy číslo : 12 (O/12), 22 (DE/6), 23 (DE/7), 24 (DE/8), 33 (DE/17), 35 (D2), 36 (D3).

Vid' prílohy správy. (prílohou je výkresová dokumentácia „A-xx_mar2017“, kde sú tieto výplne podsvietené bledou modrou farbou)

Žiadosť č. 3:

Otázka

V prílohe k PD som sa dočítal, že by mala byť fasádna omietka, podkladný náter, lepiaca hmota atď zn. CERESIT. Vid' príloha. Avšak to je v rozpore s tým čo je napísané vo výkaze výmer:

4	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1114,758	0,000	0,000
5	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	55,106	0,000	0,000
18	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	185,400	0,000	0,000
19	K	953945103	BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový)	m	173,060	0,000	0,000
20	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	242,478	0,000	0,000
21	K	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	460,350	0,000	0,000


Kde sú fasádne omietky a jej súčasti zn. Baumit. Tak by som sa chcel opýtať čoho sa treba držať.

Odpoveď:

Platí výkaz výmer vrátane technickej správy a prílohy č.1 Skladby konštrukcií a tepelno-technické prepočty.

V prílohe technickej správy sú uvedené príklady vzorových detailov ostenia a nadpražia.

S pozdravom



JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11066 zo dňa 25.02.2015
JUDr. Ing. Ľuboš Maxína, PhD., zástupca primátorky