



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo  
1.4 -99548-2018

Vybavuje / linka  
Krajčíková/0465179601

Prievidza  
10.12.2018

## Vec

**Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ v Prievidzi Ul. energetikov (realizácia) - stanovisko k žiadosti o vysvetlenie**

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie k požiadavke na predloženie cenovej ponuky k zákazke: Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ v Prievidzi Ul. energetikov (realizácia)

K žiadostiam uvádzame nasledovné:

### Otázka:

V projektovej dokumentácii sa v skladbe športovej podlahy uvažuje o realizácii anhydridového poteru. Nami ponúkaný systém nevyžaduje realizáciu anhydridového poteru, nerovnosti podlahy sa eliminujú vypodložením pružného roštu bez negatívneho vplyvu na športové a pružné vlastnosti výslednej podlahy. Toto riešenie je v praxi bežné a výsledkom bude úspora finančných nákladov objednávateľa a nižšia časová náročnosť.

Môžeme teda naceniť vo výkaze výmer túto položku hodnotou 0 a v poznámkach uviesť, že nami navrhovaná skladba podlahy nevyžaduje realizáciu anhydridového poteru ?

### Odpoveď:

*V zmysle Požiadavky na predloženie cenovej ponuky uvedenej akcie je možné navrhnúť zo strany uchádzača ekvivalent technického riešenia daného projektovou dokumentáciou s tým, že v oceňovanom výkaze výmer a v návrhu zmluvy o dielo uvedie uchádzač názov skutočne oceňovaného výrobku. Taktiež k ponuke predloží certifikáty od navrhovaných výrobkov – ekvivalentov, aby bolo možné zo strany objednávateľa posúdiť navrhovanú zmenu.*

*Na túto skutočnosť upozorní aj v textovej časti.*

S pozdravom

Mgr. Ivan Benca  
vedúci referátu pre projekty a investície