



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Verejný obstarávateľ zverejnil požiadavku na predkladanie cenových ponúk na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky dňa 22.2.2018 na zákazku „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza“, miesto dodania: Šulekova ul. 8-10, Ul. A. Mišúta, Prievidza, v rámci ktorej mu bola dňa 24.2.2018 od záujemcu doručená žiadosť o vysvetlenie:

Otázka č. 1:

1. Týmto Vás chcem požiadať o informáciu, napr. pre lokalitu ul. A. Mišúta je zrejmé, že parkovisko zasiahne aj stĺp osvetlenia. Bude nutné tento preložiť, alebo len ochrániť mechanickou zábranou.

Odpoveď č. 1:

Stĺp verejného osvetlenia zachovať, ochrániť mechanickou zábranou.

Otázka č. 2:

2. Týmto vás žiadam o vysvetlenie k lokalite Šulekova, parkovisko je umiestnené vedľa chodníka, budete požadovať aj úpravu nájazdu na parkovisko.

Odpoveď č. 2:

V mieste styku novej plochy a jestvujúcej plochy bude založený obrubník v úrovni jestvujúcej plochy.

Otázka č. 3:

3. Čo v prípade, že prekládka siete bude nevyhnutná. Zhotoviteľ v tejto fáze nepozná ani dimenzie, ani dĺžky sietí ktoré sa tam môžu nachádzať. Nie je možné tieto náklady odhadovať.

Odpoveď č. 3:

Pre spracovanie cenovej ponuky požadujeme riešiť ochranu inžinierskych sietí osadením chráničiek bez preložiek, s predpokladom, že sa nebude meniť krytie sietí.

S pozdravom

Ing. Lucia Rešetová
Referent VO