



SSE - DISTRIBÚCIA

24.1

<b>MESTSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA</b>	
Be. č. a. značka: 10 890	Registračné číslo:
Dátum dňa: 14. 02. 2018	
Vybavuje: J. Kováčik	Znak hodnoty: 4426
Práca: P. D. M.	Č. spisov: 4426

Mesto Prievidza  
Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza

Zo dňa 22.01.2018	Naša značka 4600040718	Vybavuje Petrik / 0850 166 007	Žilina 07.02.2018
----------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------

**Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s.**

„ Chodník na Ulici energetikov – pri Nový domov, n.o. „

K Vašej požiadavke zo dňa 22.01.2018 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra Prievidza KN 5363/1sa **nachádzajú** podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu **1.meter**, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu [prevadzkovatel@sse-d.sk](mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk) vytýči určený pracovník SSE-D.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na **stredisku Údržby Prievidza**
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z **príslušného strediska Údržby** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská energetika - Distribúcia  
akciová spoločnosť

Bc. Pavol Petrik  
Manažér distribučnej oblasti  
Zákaznícke služby

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

**Telefón:** 0850 166 007 (Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.)

**E-mail:** [prevadzkovatel@sse-d.sk](mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk)

11. d.