

Martina Kováčiková

Od: TSMPD Ing. Jozef Fábik [jozef.fabik@tsmpd.sk]
Odoslané: 26. februára 2018 13:40
Komu: 'Martina Kováčiková'
Predmet: RE: Chodník na Ulici energetikov - pri Nový domov, n.o.: žiadosť
Prílohy: image002.png; image003.jpg; Chodnik ul. Energetikov .pdf

Dobrý deň

S realizáciou stavby súhlasíme za podmienok:

1. Pred realizáciou Vám vytýčime presnú polohu kábla VO.
2. Dvomi ručne vykopanými sondami overíte skutočnú hĺbku uloženia kábla VO.
3. V prípade plyného uloženia kábla, tento preložíte na vlastné náklady podľa našich pokynov.
4. Všetky odsúhlasenia, overenie hĺbky, vytýčenie trasy budú zapísané v stavebnom denníku.

S pozdravom

Ing. Jozef Fábik

Vedúci strediska verejné osvetlenie



tel. office: +421 (0)46 542 2412

fax office: +421 (0)46 5422413

mobil: +421 (0)915 496 622

jozef.fabik@tsmpd.sk

www.tsmpd.sk

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Košovská 1

971 01 Prievidza

From: Martina Kováčiková [mailto:martina.kovacikova@prievidza.sk]
Sent: Wednesday, February 21, 2018 9:39 AM
To: 'TSMPD Ing. Jozef Fábik'
Subject: Chodník na Ulici energetikov - pri Nový domov, n.o.: žiadosť
Importance: High

Dobrý deň, Ing. Fábik.

Mesto Prievidza pripravuje investičnú akciu „Chodník na Ulici energetikov – pri Nový domov, n.o.“. Ide o opravu jestvujúceho chodníka a dobudovanie novej spevnenej plochy pre peších. Chodník sa plánuje zrealizovať z betónovej zámkovej dlažby s nasledovným zložením:

– zámková dlažba	60 mm
– pieskové lôžko, frakcia 4-8 mm	40 mm
– štrkodrva, frakcia 0-32 mm	150 mm
– štrkodrva, frakcia 0-63 mm	150 mm
SPOLU	400 mm

V mieste umiestnenia navrhovanej stavby (C KN 5363/1 k.ú. Prievidza) je vedené aj Vaše zariadenie – verejné osvetlenie – v zmysle priloženej situácie.

Na základe uvedeného Vás žiadame o určenie technických podmienok, za ktorých je možné zrealizovať uvedenú stavbu v mieste vedenia Vášho zariadenia/vedenia a ktoré budú následne zapracované do projektovej dokumentácie predmetnej stavby.

S pozdravom

Ing. Martina Kováčiková
referent výstavby
Mesto Prievidza
Mestský úrad
Námestie slobody 14

971 01 PRIEVIDZA

Tel.: +421 46 5179 605

Mob: +421 903 501 042

e-mail: martina.kovacikova@prievidza.sk

www.prievidza.sk



0+1

016.03.49

Ø - sonda ručne kopaná

Ø - sonda ručne kopaná

016.03.06

PVC/D

AKKY
4x25
PVC/5