

LEGENDA

SKLADBA STREŠNEJ ROVINY

S4

HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC (FATRAFOL 810)
TECHNICKÁ GEOTEXTÍLIA
TEPELNÁ IZOLÁCIA
HORNÁ VRSTVA HR.100mm–EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 30kg/m3
SPODNÁ VRSTVA HR.140mm–EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 20kg/m3
PAROZÁBRANA – ASFALTOVÝ PÁS
VYROVNÁVACIA STIERKA Z CEMENTOVEJ MALTY, HR. 100mm
PÓROBETÓNOVÉ STREŠNÉ PANELY PAS, HR. 240mm
UZAVRETÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA, HR. 70–520mm
ČADIČOVÁ ROHOŽ, HR. 80mm
PAROZÁBRANA–TECHN. FÓLIA PVC
ŽELEZOBETÓNOVÝ STREŠNÝ PANEL, HR. 250mm

NAVRHOVANÉ VRSTVY
EXISTUJÚCA SKLADBA STRECHY

PLOCHA STRECHY: **A1 = 313 m² – HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC (FATRAFOL 810)**
A2 = 212 m² – HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE MÄKČENÉHO PVC (FATRAFOL 810)
A3 = 8 m² – ZREALIZOVANÉ
A5 = 13 m² – KOMÔRKOVÁ POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA 3/16, HR.16mm, ČÍRA – ZREALIZOVANÉ

LEGENDA

VP – NAVRHOVANÁ STREŠNÁ ODVODŇOVACIA VPUSŤ, SO ZACHYTÁVAČOM STRECNÝCH SPLAVENÍN, PRIEMER PODLA EXISTUJÚCEHO STAVU /NADSTAVEC NA VPUSŤ–LAPAČ NEČISTÔT–STREŠNÁ VPUSŤ ZVISLÁ/ – NOVÁ UPRAVENÁ NA VÝŠKU PO ZATEPLENÍ STRECHY, NAPOJIŤ DO ZVISLÝCH ROZVODOV EXISTUJÚCEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

VS – OSADIŤ NOVÝ VÝLEZ NA STRECHU – ROZMER 500/830mm (ROZMER UPRESNIŤ PRIAMO NA STAVBE PRED REALIZÁCIOU)
– RÁM VÝLEZU JE NAVRHNUTÝ Z VIACKOMOROVÝCH PVC PROFILOV VYPLNENÝCH TEPELNOIZOLAČNÝM MATERIÁLOM
– TEPELNOIZOLAČNÉ KRÍDLO VYBAVIŤ GUMOVÝM TESNENÍM
– ZOSÚLADIŤ S PROTIPOŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU STAVBY

OD – ODVETRANIE INŠTALAČNÉHO JADRA – VETRACIE MRIEŽKY OČISTIŤ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTI A OŠETRIŤ 1x ZÁKLADNÝ A 2x VRCHNÝ NÁTER
K... – OPLECHOVANIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV
VT – PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ – SKLOPNÉ , RUČNÝ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS OSADENÝ NA 2.NP
ST – SVETLÍK – HLINÍKOVÉ STREŠNÉ OKNO–ZASKLENIE – BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE–IZOLAČNÉ DVOJSKLO/TROJSKLO ČIRE, PEVNÉ

POZNÁMKA

– PO ODSTRÁNENÍ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ ŽB. PRVKOV SA OČISTÍ BETÓNOVÝ POVRCH A NATRIE NÁTEROM PRE VYTVORENIE ADHÉZNEHO MOSTÍKA. AK SA OBNAŽÍ AJ VÝSTUŽ, TÚ JE POTREBNÉ OŠETRIŤ ANTIKOROZNÝM NÁTEROM. NA NÁTER SA NANESIE SANAČNÁ MALTA 0/4, KTOROU SA DOPLNIA CHÝBAJÚCE ČASTI BETÓNOVÝCH PRVKOV.
– PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ NIE JE SÚČASŤOU PD, NAKOLKO NEZASAHUJEME DO DISPOZÍCIE A DO KONŠTRUKCIE OBJEKTU. ZOSÚLADIŤ S PÔVODNÝM PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
– PRED REALIZÁCIOU STRECHY POSTUPNE ZDEMONTOVAŤ EXISTUJÚCI BLESKOZVOD NA STRECHE V SÚLADE S POSTUPOM OPRAVY STRECHY A NÁSLEDNE POSTUPNE SPÄTNE OSADIŤ NA PÔVODNE MIESTO PODLA PÔVODNEJ PD Z 04/2016 – SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
– VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV VIĎ. Č.VÝKRESU – D1.15
– KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE ODVODŇOVACIEHO KANÁLIKA, STREŠNEJ ODVODŇOVACEJ VPUSTE, ODVETRACICH KANÁLIKOV ZREALIZOVAŤ PODLA TECHNICKÝCH DETAILOV A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV STREŠNEJ KRYTINY
– APLIKÁCIE A PODMIENKY RIEŠENIA VŠETKÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV RIEŠIŤ PODLA KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV AUTORIZOVANEJ DODÁVATELSKEJ FIRMY
– Z DÔVODU RIZIKA KONDENZÁCIE VODNEJ PARY V STREŠNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ NA STRECHU OSADIŤ ODVETRACIE KOMÍNKY PRIEMER ø75mm V POČTE 12KS, UMIESTNENIE PODLA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV DODÁVATELA ODVETRÁVACÍCH KOMÍNKOV
– STAVEBNE PRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV
– PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKE PREDPISY (TECHNICKÉ LISTY VÝROBCU) A USTANOVENIA BOZP
– GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
– V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
– V PRÍPADE NENACHÁDZANIA SA KÓTY, NEODČÍTAVAŤ DLŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT
ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MIROSLAVA MÚČKOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN

PROart s.r.o.
KPT. NÁLEPKU 613/10
972 12 NEDOŽERY – BREZANY
e–mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596

STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

STAVBA: REKONŠTRUKCIA (ZATEPLENIE) STREŠNÉHO PLÁŠŤA OBJEKTU ZUŠ

ZÁKAZKA Č.	20–016	SADA:
PC SÚBOR		
STUPEŇ		
DÁTUM	04/2020	
FORMÁT	6XA4	

OBSAH VÝKRESU : PÔDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV

MIERKA	PROFESIA	Č. VÝKRESU
1:100	STAVEBNÁ	D1.07