MŠ ul. P.Dobšinského, Prievidza

WC Umyvárka:

Datum: 20.04.2016
Zpracovatel: Alfréd Laluha

EL-PROJEKT s.r.o.


Pod Hrádkom 27A, Prievidza

Zpracovatel Alfréd Laluha
Telefon 0907 421842
Fax
e-mail alfilaluha@seznam.cz

OMS PLASTIC PLAST H PRISMATIC 1x35W / Datový list svítidla



Výstup světla 1:



Klasifikace svítidel dle CIE: 92
Kód CIE Flux Code: 41 71 90 92 79

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

PLASTIC PLAST H OPAL/PRISMATIC


Montáž:
Prisadené na strop
Svetelný zdroj:
Lineárna žiarivka FDH
Optický systém:
Difúzor
Distribúcia svetla:
Priama
Elektrická výbava:
Elektronický predradník (EEI=A2)
Na požiadanie:
Stmievateľný elektronický predradník (EEI= A1 – 1-10V/switch DIM/DSI/DALI)
Materiál:
Teleso: oceľový plech
Difúzor: opálový alebo prizmatický polykarbonát
Koncovky: biely polykarbonát
Povrchová úprava:
Prášková farba – biela (RAL 9003)
Príslušenstvo:
Gumené prechodky pre káble (súčasť balenia)
Na požiadanie:
Závesné príslušenstvo

EL-PROJEKT s.r.o.

Pod Hrádkom 27A, Prievidza

Zpracovatel Alfréd Laluha
Telefon 0907 421842
Fax
e-mail alfilaluha@seznam.cz

WC Umyvárka / Shrnutí



Výška místnosti: 3.000 m, Montážní výška: 3.000 m, Činitel údržby: 0.67 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:59

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	228	175	259	0.764
Podlaha	20	177	116	212	0.657
Strop	70	87	50	285	0.581
Stěny (4)	50	146	74	309	/

Uživatelská úroveň:

Výška:	0.750 m
Rastr:	64 x 32 Body
Okrajová zóna:	0.500 m

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.701, Strop / pracovní rovina: 0.379.
Podíl bodů s méně než 400 lx (pro IEQ-7): 100.00%.

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	OMS PLASTIC PLAST H PRISMATIC 1x35W (1.000)	2612	3300	38.0
			Celkem: 15674	Celkem: 19800	228.0

Specifický příkon: 7.32 W/m² = 3.20 W/m²/100 lx (Základní plocha: 31.16 m²)

EL-PROJEKT s.r.o.

Pod Hrádkom 27A, Prievidza

Zpracovatel Alfréd Laluha
Telefon 0907 421842
Fax
e-mail alfilaluha@seznam.cz

WC Umyvárka / Zadávací protokol

Výška pracovní roviny: 0.750 m
Okrajová zóna: 0.500 m

Činitel údržby: 0.67

Výška místnosti: 3.000 m
Základní plocha: 31.16 m²



Plocha	Rho [%]	z ([m] | [m])	do ([m] | [m])	Délka [m]
Podlaha	20	/	/	/
Strop	70	/	/	/
Stěna 1	50	(0.000 | 0.000)	(8.200 | 0.000)	8.200
Stěna 2	50	(8.200 | 0.000)	(8.200 | 3.800)	3.800
Stěna 3	50	(8.200 | 3.800)	(0.000 | 3.800)	8.200
Stěna 4	50	(0.000 | 3.800)	(0.000 | 0.000)	3.800

EL-PROJEKT s.r.o.


Pod Hrádkom 27A, Prievidza

Zpracovatel Alfréd Laluha
Telefon 0907 421842
Fax
e-mail alfilaluha@seznam.cz

WC Umyvárka / Svítidla (seznam souřadnic)

OMS PLASTIC PLAST H PRISMATIC 1x35W

2612 lm, 38.0 W, 1 x 1 x T16 (T5) 35W/840 (Opravný faktor 1.000).



Č.	Pozice [m]			Rotace [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.370	0.950	3.000	0.0	0.0	90.0
2	1.370	2.850	3.000	0.0	0.0	90.0
3	4.100	0.950	3.000	0.0	0.0	90.0
4	4.100	2.850	3.000	0.0	0.0	90.0
5	6.830	0.950	3.000	0.0	0.0	90.0
6	6.830	2.850	3.000	0.0	0.0	90.0