ROZDELENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51

Kód		Priestor					
	Vonkajší vplyv	vnútorné priestory s normálnym prostredím - WC, Izolačná miestnosť, chodba	kúpeľňa,				
	Druh prostredia	III	III				
AA	Teplota okolia	AA5	AA5				
AB	Atmosferické podmienky	AB5	AB5				
AC	Nadmorská výška	AC1	AC1				
AD	Výskyt vody	AD1	AD2				
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1				
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1				
AG	Mechanické namáhanie-nárazy	AG1	AG1				
AH	Mechanické namáhanie-vibrácie	AH1	AH1				
AK	Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1				
AL	Výskyt živočíchov	AL1	AL1				
AM	Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1				
AN	Slnečné žiarenie	AN1	AN1				
AP	Seizmické účinky	AP1	AP1				
AQ	Búrková činnosť	AQ1	AQ1				
AR	Pohyb vzduchu	AR1	AR1				
AS	Vietor	AS1	AS1				
AT	Snehová pokrývka	AT1	AT1				
AU	Námraza	AU1	AU1				
BA	Schopnosť osôb	BA1	BA1				
BB	Odpor tela		BB3				
BC	Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2				
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1				
BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1	BE1				
CA	Stavebné materiály - steny	CA1	CA1				
	-strecha	CA1	CA1				
CB	Konštrukcia budovy	CB1	CB1				