SPECIFIKACIA MATERIALU PRE VZDUCHOTECHNIKU

Stavba : MŠ ul. DOBŠINSKÉHO 746/5 - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Časť : **Vzduchotechnika**
Investor : Mesto Prievidza nám. Slobody 14, Prievidza
Stupeň : Projekt pre realizáciu stavby
Zodp. projektant : Ing. Slávka Leitmannová, Cintorínska 32/42,972 05 Prievidza
tel. 0905 251655, slavka.leitmannova@gmail.com

ZARIADENIE č. 1 – Vetranie WC m.č. 208			
pol.č.	**Názov**	**M.J.**	**počet MJ**
1-01	**Radiálny odsávací stenový/stropný ventilátor s výfukom do potrubia s časovým dobehom** Typ Vort Quadro Micro 100 Q= 80 m³/h, pc = 60 Pa, Pe = 28 W, Napätie 230-240 V/50 Hz, prúd 0,13 A	kpl	1
1-02	**Dverová mriežka jednostranná** IMOS – DMNJ – 225 x 125 mm	kpl	1
1-03	**Výfukové koleno so sitom** IMOS – VKS 100 - atyp.	kpl	1
	Potrubie SPIRO - z pozink. plechu IMOS, TPP 26-04 ***Rovné potrubie***		
1-04	Priemer D 100	bm	2
1-05	**Tepelná izolácia návleková Isolsleeve 25 mm D 100**	m	1,0
	Pomocný materiál		
1-06	Montážny materiál Závesy potrubia, spojovací materiál, samolepiaca páska , tesniaci materiál Zhotovenie podpier a závesov		
	Nátery		
1-07	Nátery elementov- Povrchová úprava : odprašovanie , odmasťovanie Prevedenie náteru: základný náter dvojzložkový, vrchný náter dvojnásobný Náterové hmoty : základný náter dvojzložkový S 2008, email syntetický Vonkajší-odtieň – určí architek, riedidlo S 6010		
1-08	**Skúšky a zaregulovanie VZT potrubia vrátane predpísaných dokladov**		