OPZ vedené v zemi,
krytie min. 800mm

+1,8m

Potrubie vedené voľne nad omietkou pripojiť ku hlavnému uzemňovaciemu vodiču, STN 33 2000-4.41 čl. 413.1.2.1

DN 32 OC

CH- DN 50, 400mm- plynotesne utesniť

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

DN 32OC, *l= 7,0m*

+3,5m

-0,8m

DN 20OC, *l= 5,5m*

DN 15OC, *l= 6,4m*

DN 25 OC

GK 15

DN 20 OC

Potrubie vedené nad podlahou nad omietkou

DN 20 OC

GK 15

DN 15OC, *l= 0,5m*

DN 15OC, *l= 0,1m*

DN 15 OC

Potrubie vedené nad podlahou nad omietkou

DN 15 OC

GK 15

DN 25OC, *l= 2,0m*

DN 32 OC

Potrubie vedené pod stropom nad omietkou

DN 32OC, *l= 6,85m*

DN 32 OC

Potrubie vedené pod stropom nad omietkou

DN 32OC, *l= 0,7m*

Potrubie vedené pod stropom nad omietkou

DN 32 OC

DN 32OC, *l= 3,2m*

-3,5m

GK 15

DN 32 OC

GK 15

Potrubie vedené nad podlahou nad omietkou

DN 32 OC

GK 15 R 32/15

DN 32OC, *l= 2,9m*

DN 32OC, *l= 2,9m*

Sála,
V= 577,2m3,
SV= 4,655m

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

Poznámky:

Uzávery pred plynovými spotrebičmi umiestniť tak, aby boli ľahko prístupné.

DN 25iz
OC

Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1, izolované proti el. preskokomom min. 25kV podľa STN EN 12007-1:2013 breilenovou izoláciou

DN 25
OC

Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút
Investor:	Mesto Prievidza		
Miesto stavby:	Prievidza – Hradec		

Kohút PRO S.r.o.
Štúrova 314/14
972 26 Nitrianske Rudno
tel: 0905 226 452
mail: rkpro@rkpro.info
www.rkpro.info

Názov stavby:
Plynofikácia KD Hradec

Číslo zákazky		Sada:
Dátum	08-2016	
Formát	2xA4	
Archívne číslo		

Názov výkresu:
E, Plynoinštalácia
Pôdorys I. N. P.

Mierka: 1:75	Účel: PPSP	Zmena:

Číslo výkresu: E2