— Jestvujúci STL pripojovací plynovod

DN 25iz
OC
— Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1, izolované proti el. preskokomom min. 25kV podľa STN EN 12007-1:2013 breilenovou izoláciou

DN 25
OC
— Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1

DRZ- Regulačné a odbernomeracie zariadenie riešeného objektu

"1"- Uzáver plynu za plynomerom GK DN25

GK- uzatvárací guľový kohút na zemný plyn s termickou uzávierkou (TAE) VIEGA model G2101T

PS- rozoberateľné skrutkovanie priame

CH- chránička z oceľovej rúrky

OZ- oceľová zátka

Potrubie vedené voľne nad omietkou pripojiť ku hlavnému uzemňovaciemu vodiču, STN 33 2000-4.41 čl. 413.1.2.1

DN 32 OC, DN 32OC, l= 7,0m

DN 50iz OC

±0,000

DN 50OCiz, l=1,8m

±0,000

DRZ

"1"

1000

800

±0,000

DN 50iz OC

DN 50OCiz, l= 4,9m

0,5%

DN 50OCiz, l= 1,8m

OPZ vedené v zemi, krytie min. 800mm

Jestvujúci STL pripojovací plynovod

CH- DN 50, 400mm- plynotesne utesniť

DN 32 OC

DN 32OC, l= 3,5m

Potrubie vedené pod stropom nad omietkou

DN 32 OC

DN 32OC, l= 6,85m

DN 32 OC, DN 32OC, l= 3,2m

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

GK 15 R 32/15

DN 32 OC, DN 32OC, l= 2,9m

Potrubie vedené nad podlahou nad omietkou

GK 15

DN 32 OC, DN 32OC, l= 2,9m

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

DN 32 OC

GK 15

DN 32OC, l= 0,7m

DN 15 OC, DN 15OC, l= 6,4m

GK 15

Potrubie vedené nad podlahou nad omietkou

DN 15OC, l= 0,5m

DN 15 OC, DN 15OC, l= 0,1m

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

Potrubie vedené nad podlahou nad omietkou

DN 32 OC

DN 32OC, l= 3,5m

DN 20 OC, DN 20OC, l= 5,5m

GK 15

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

DN 25 OC

DN 25OC, l= 2,0m

DN 25 OC, DN 25OC, l= 0,8m

Plynové lokálne vykurovacie teleso **MODRATHERM PR- 5** s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, Q= 5,0kW, q= 0,62m3/h

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút
Investor:	Mesto Prievidza		
Miesto stavby:	Prievidza – Hradec		

Názov stavby: Plynofikácia KD Hradec

Názov výkresu: E, Plynoinštalácia Montážna schéma

Kohút PRO S.r.o.
Štúrova 314/14
972 26 Nitrianske Rudno
tel: 0905 226 452
mail: rkpro@rkpro.info
www.rkpro.info

Číslo zákazky		Sada:
Dátum	08-2016	
Formát	2xA4	
Archívne číslo		

Mierka:	Účel:	Zmena:
1:50	PPSP	

Číslo výkresu: E3