P R O T O K O L č. 18/2017
O KOMISIOLNÁLNOM URČENÍ PROSTREDIA
PODĽA STN 33 2000-5-51

1.Zloženie komisie:

Predseda komisie:	Jozef Priehoda	Proj. elektro
Členovia komisie :	Ing Stanislav Oboňa	Hip. projektu
	Ing. Milan Trgiňa	Proj. stavby

2.Názov stavby: **Rekonštrukcia osvetlenia v gymnastickej telocvični**
Ul. Olympionikov 462/2, Prievidza
Elektroinštalácia

3.Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

a, Výkresová dokumentácia objektu
c, Ostatné platné technické normy, zákony a vyhlášky, súvisiace s posudzovanou činnosťou

4.Popis zariadenia:
Jedná sa o rekonštrukciu osvetlenia v gymnastickej telocvični športovej haly.

5. Prílohy
- **Príloha č.1 –** Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51

6. Rozhodnutie:
Komisia rozhodla, že:
Celý vnútorný priestor je **triedy III – vnútorný priestor**

7. Zdôvodnenie:
Komisia stanovila prostredie na základe platných elektrotechnických noriem a predpisov a na základe vnútorného priestoru.

Tento protokol má celkom 1 stranu textu a 1 stranu vo forme tabuľkovej prílohy

Prievidza, 06.2017 .....
predseda komisie