PROTOKOL č. 51/ 2011

o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie:

Predseda	: Jozef Priehoda	Proj. elektro
Členovia	: Ing. Milan Trgiňa	Proj. stavby
	Alfréd Laluha	Proj. elektro

Názov stavby ***Obnova parku pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny***

3.5- Elektroinštalácia

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

Vizuálna obhliadka na mieste, normy STN 33 2000-5-51

Vyhláška MPSVaR 508/2009 Z.z, 59/1982 Zb v znení neskorších predpisov.

Opis technologického procesu a zariadenia:

Jedná sa o Vonkajšie osvetlenie okolia fontány, vonkajšie rozvody a šachty pre technológiu fontány.

.

Rozhodnutie: Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

Vonkajšie osvetlenie a rozvody sú v priestore triedy VI vonkajší priestor a šachta technológie je v priestore triedy IV. Vnútorný priestor bez vykurovania.

Príloha k protokolu je stanovenie vonkajších vplyvov.

Dátum : 12/2011

podpis predsedu