Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

MESTSKÝ ÚRAD PRIEVIDZA
Ev. č. v zozname: 93230
Došlo dňa: 25. 07. 2017
Registratúrna značka:
Vybavuje: Ing. Kobela
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:
Č. spisu:

Mesto Prievidza
Mestský úrad
Námestie slobody č. 14
Prievidza
971 01

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo:	Vybavuje/linka:	Dátum:
2.4.1-3551-2017/90141 6.7.2017	SC /2017/1942	Ľ.Hrabovská 0902978619	14.7.2017

Vec: **"Kultúrny dom Veľká Lehôtka - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia" – vyjadrenie k PD.**

Projekt rieši návrh pripojenia pripojovacieho plynovodu k distribučnej sieti. Miesto stavby je Prievidza, časť Veľká Lehôtka, parc. č. 350/1 katastrálne územie Veľká Lehôtka. Investorom je Mesto Prievidza a za PD zodpovedá autorizovaný stavebný inžinier Ing. Rastislav Kohút, reg.č. 5299 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Vedenie plynovodu bude križovať cestnú komunikáciu III/1779. Križovanie s cestou III. triedy bude riešené technológiou pretláčania.

Listom zo 6.7.2017, č.j. 2.4.1-3551-2017/90141 ste nás žiadali o vyjadrenie k vybudovaniu plynovej prípojky pre stavbu "Plynofikácia KD Veľká Lehôtka" v katastri obce Prievidza, katastrálne územie Veľká Lehôtka.

Správa ciest TSK v zmysle predloženej projektovej dokumentácie

s ú h l a s í

- s realizáciou prípojky plynu
- s vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III/1779
- s určením prenosného dopravného značenia v zmysle projektu č. 109/2017 vypracovaného fi značenie.sk, s.r.o., Východná 301/40, 97101 Prievidza schváleného ORPZSR ODI

za dodržania nasledovných podmienok:

- Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon(135/1961 Zb.z. v platnom znení) a STN
- Práce realizovať bez zásahu do telesa cesty.
- Plynovú prípojku riešiť technológiou pretláčania popod cestu III. triedy kolmo na os vozovky minimálne 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky
- Montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 1 m od cestného telesa
- Všetky technologické spoje požadujeme utesniť pružnou prefabrikovanou asfaltovou zálievkou
- Zriadením nesmie byť prerušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cestnej komunikácie III. triedy

- Pri budovaní nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cesty.
- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť.
- Počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste žiadny stavebný materiál.
- Projekt prenosného dopravného značenia dať schváliť na ORPZSR ODI a dodržiavať odsúhlasenú projektovú dokumentáciu.
- Počas prác rešpektovať a dodržiavať podmienky stanoviska PZ SR ODI, dbať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
- Dopravné značky a ich nosná konštrukcia musia byť v dostatočnej vzdialenosti od okraja cesty, nesmú zasahovať do prejazdného profilu vozovky.
- Osadenie, správu a údržbu zariadenia si bude zabezpečovať žiadateľ na vlastné náklady.
- **Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie /Ing. Vnučko Lukáš, tel.kontakt 0911102946/.**
- **Požiadať Okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácii o vydanie:**
    - **Rozhodnutia na zvláštne užívanie cestnej komunikácie III/1779**
    - **Určenia prenosného dopravného značenia**

SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka.

SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

S pozdravom

Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 TRENČÍN
IČO: 37915568, IČ DPH: SK2021764767

Telefón: 032/650 9354
Fax: 032/650 9356
www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
SK5081800000007000510133
IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767