PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Prievidza
	1.4 -4221-2074/13068	Krajčíková/0465179601	3.3.2017

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „ Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. Dobšinského v Prievidzi“ zverejnenej vo Vestníku č. 39/2017 zo dňa 23.2.2017 pod číslom 2352-WYP.

K žiadostiam uvádzame nasledovné:

Žiadosť č. 1

Otázka č. 1
1. V závislosti od skladby spodnej stavby z drveného kameniva špecifikovanej v PD, týmto žiadame o vysvetlenie množstiev položiek č. 33, 34, 35, kde podľa nášho názoru nie sú zohľadnené objemové hmotnosti drveného kameniva a koeficient zhutnenia jednotlivých frakcií.

Odpoveď
Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia zverejnil opravený rozpočet .

Otázka č. 2
2. Vzhľadom k tomu, že existuje viacero druhov podložiek typu SBR líšiacich sa rôznou pomerovou skladbou, čo má vplyv aj na konečnú cenu podložky, prosíme o podrobnú špecifikáciu tejto zmesi (zložky, objemové pomery).

Odpoveď
Pre konkrétny prípad je vyžadované a bude kontrolované zmiešavanie jednotlivých komponentov v pomere :

2,1kg/m2 lepidla,
15 kg/m2 gumenného granulátu fr. 1-6/8/mm
15 kg/m2 drvené kamenivo fr. 2-5mm

PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Otázka č. 3
V SP na strane č.26 je formulár (čestné vyhlásenie) patriaci do iného verejného obstarávania, prosíme o nápravu.

Odpoveď
Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia zverejnil opravené čestné vyhlásenie.

Žiadosť č. 2

Otázka
Týka sa to položiek 41, 42, 44, 45.
Je tu osadenie 30ks 2m a 34 ks 6m stĺpikov, no v položke materiálov č. 44 je 32ks stĺpikov neznámej dĺžky. Podľa projektu je výška oplotenia 4m + 1m do základu, čo je 5m. Má sa za to, že 34ks 6m stĺpikov budú reálne 5m kusy v súlade s projektom?
Ak áno, čo so zvyšnými 30ks 2m stĺpikmi? Dodá ich objednávateľ mimo rozsah dodávky zhotoviteľa?
V položke č. 45 je 24ks krytiek stĺpikov. Ktoré stĺpiky teda budú zakrytkované?

Odpoveď
Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia zverejnil opravený rozpočet. Nezakrytkovaných zostáva 10 ks stĺpikov (pol. č. 41.)

S pozdravom

MESTO PRIEVIDZA

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44 IČO: 318 442
www.prievidza.sk e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk