PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Prievidza
	1.4 -6701-2017105428	Krajčíková/0465179601 Mgr. Mrázová/0465179610	3.10.2017

Dňa 26.9.2017 nám bola emailom doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici“ zverejnenej vo Vestníku č. 179/2017 zo dňa 11.9.2017 pod číslom 12780-WYP. K žiadosti uvádzame nasledovné:

V technickej správe objektu Domu smútku časť Búracie práce - Výplne otvorov je uvedené že:

- **Demontáž vnútorných dverných konštrukcií v plnom rozsahu.**

Nové dispozičné riešenie v objekte Domu smútku – Výplne otvorov je uvedené že:

Jednokrídlové dvere v časti pre verejnosť budú mať krídla z bukového masívu, prípadne z bukovou dýhou, dvere v prevádzkovej častí budú mať dverné krídla šedé. Zárubne budú oceľové so šedým náterom.

Vo výkaze výmer objektu SO01 Stavebno-konštrukčné riešenie 11.3.2017 je uvedené:

011	64295-2110	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	22,000	kus
MAT	611 810500	Zárubne drevené skl. 60x197	10,000	kus
MAT	611 810520	Zárubne drevené skl. 80x197	12,000	kus

Výkaz výmer však neobsahuje dodávku, ani montáž drevených dverných krídiel osadených do oceľovej zárubne, tak ako je uvedené v tabuľke výpisu dverí číslo položky 02, 03, 04. 05.

Otázka č.1: **Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce výkazy výmer v súlade s projektovou dokumentáciou?**

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v súlade s technickou správou mení vo výkaze výmer zárubne drevené za oceľové a dopĺňa dverné krídla nasledovne :

	011	64295-2110	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	0,000	kus
	MAT	611 810500	Zárubne drevené skl. 60x197	0,000	kus
	MAT	611 810520	Zárubne drevené skl. 80x197	0,000	kus
	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	22,000	kus
	MAT	553305160	Zárubňa oceľová 80x197	12,000	kus
	MAT	553305130	Zárubňa oceľová 60x197	10,000	kus
766	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	22,000	kus	
MAT	611618040	D/03,D05 - Dvere vnútorné dyha -buk 60x197	10,000	kus	
MAT	611618060	D/04 - Dvere vnútorné dyha -buk 80x197	9,000	kus	
MAT	6116B1330	D/02 - Dvere vnut kazetové plné masív buk 80x1970	3,000	kus	
766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m		%	

Upravený výkaz výmer vo formáte excel Vám zasielame v prílohe emailu.
Zmenené a doplnené položky sú vo výkaze výmer zvýraznené farebne.

S pozdravom

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta