TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

AGS ATELIÉR
Štefana Baniča 777/2
971 01 Prievidza

ODBORNÉ STANOVISKO
k projektovej dokumentácii stavby
č. 5602/4/2016

Na základe Vašej žiadosti zn.: AA 16 09 16 zo dňa 07.09.2016 prijatej dňa 16.09.2016 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby:	Rekonštrukcia MŠ v Prievidzi, ul. J. Matušku
Investor:	Mesto Prievidza
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. G. Szalay, Ing. M. Saavedra, Ing. M. Löffler, O. Kmeť – REVMONT, Ing. M. Marko – MOP, Ing. O. Bartolen – OLBA, Ing. J. Beňadik
Umiestnenie stavby:	Prievidza, č. p. 5020, 5021

1. Predložená dokumentácia a doklady:
   - 1.1 Sprievodná správa
   - 1.2 Súhrnná technická správa
   - 1.3 Zákres do mapy KN
   - 1.4 Celková situácia
   - 1.5 Architektúra
   - 1.6 Statický posudok
   - 1.7 Zdravotechnika
   - 1.8 Vykurovanie
   - 1.9 Požiarna ochrana

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia

2.1 Požiarne rebríky – šírku zábradlia a sklon pri výstupe je potrebné riešiť v súlade s čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282 (STA)

2.2 V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (STA)

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2005 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Nitre, dňa: 06.10.2016

Za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Alexander Sládeček
poverený riadením pracoviska

TECHNICKÁ INŠPEKCIA · SLOVENSKÁ REPUBLIKA · TI - 94 -

Kópia: Inšpektorát práce Trenčín

Vybavuje: Ing. Sabo - EZ, Ing. Dráfiová - TZ, Ing. Mistríková - STA, Ing. Ivančíková - STA