PAVUS, a.s.
AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216
OZNÁMENÝ SUBJEKT1391
AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041

Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
čtvrť J. Hybeše 879
Veselí nad Lužnicí
391 81

se sídlem:
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
Tel.: 286 019 587 Fax: 286 019 590
E-mail: mail@pavus.cz, http://www.pavus.cz

Tel.: **+420 381 477 418**
Fax: **+420 381 477 419**
E-mail: veseli@pavus.cz

PROTOKOL O KLASIFIKACI REAKCE NA OHEŇ

Předmět klasifikace: *Stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí podle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, čl.11*

Identifikační číslo: ***PK1-01-14-017-C-0***

Název a typ prvku: *Podlahový systém Twinson Terrace BASIC (profil 9330)*

Objednatel: *Inoutic/Deceuninck, spol. s r.o.*
Vintrovna 23
664 41 Popůvky u Brna

Vydávající organizace: *PAVUS, a.s.*
Autorizovaná osoba AO 216
Oznámený subjekt 1391
Akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3041
– akreditace vydaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
– osvědčení o akreditaci č. 474/2013

Prosecká 412/74
190 00 PRAHA 9

Zakázka č. Z210140071

Datum vydání: *2014-03-04*

Celkem výtisků: *4*

Číslo výtisku: *1*

Celkem stran: *3*

1. ÚVOD

1.1. Tento protokol o klasifikaci určuje klasifikaci *výrobku Twinson Terrace BASIC (profil 9330)* v souladu s postupy uvedenými v ČSN EN 13501-1+A1.

1.2. Tento protokol o klasifikaci má 3 strany a může být používán nebo reprodukován pouze jako celek.

2. PODROBNÉ INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM PRVKU

2.1. Všeobecně

Výrobek - *podlahový systém Twinson Terrace BASIC (profil 9330)* je určen jako pochozový materiál pro terasy, přístavní mola, veřejná koupaliště a podobné venkovní plochy.

2.2. Popis výrobku

Podlahový systém Twinson Terrace BASIC (profil 9330) je složený z lamel vyrobených z dřevoplastu (směs 50 % PVC, 50 % dřevo)

Tloušťka duté lamely: 26 mm

Šířka duté lamely: 140 mm

Hmotnost 1 m délky lamely: 2,26 kg

3. PROTOKOLY O ZKOUŠKÁCH / PROKOLY O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŽITÉ PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1. Protokoly o zkouškách / protokoly o rozšířené aplikaci

Jméno laboratoře **Adresa** **Číslo akreditace**	**Objednatel** **protokolu o zkoušce**	**Číslo protokolu** **Datum vydání**	**Zkušební postup**
PAVUS, a. s. *Veselí nad Lužnicí* *AZL č. 1026*	*Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.* *Vintrovna 23* *664 41 Popůvky u Brna*	*Pr-14-1.063* *2014-03-04*	*EN ISO 11925 - 2*

3.2. Výsledky zkoušek

Zkušební postup podle	**Parametr**	**Počet zkoušek**	**Výsledky**	
			Průměrný kontinuální parametr	Parametr splnění
ČSN EN ISO 11925 - 2 Vystavení povrchu čl. 7.3.3.1	*Fs ≤ 150 mm do 20 s* *zapálení filtračního papíru*	*6* *6*	*0* *(-)*	*ano* *nedošlo*
ČSN EN ISO 11925 - 2 Vystavení hrany čl. 7.3.3.2	*Fs ≤ 150 mm do 20 s* *zapálení filtračního papíru*	*6* *6*	*45* *(-)*	*ano* *nedošlo*

4. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1. Klasifikační odkazy

Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 11, ČSN EN 13501-1+A1.

4.2. Klasifikace

Výrobek - *podlahový systém Twinson Terrace BASIC (profil 9330)* - je v souladu s jeho chováním při zkouškách reakce na oheň klasifikován jako:

třída reakce na oheň - E

4.3. Oblast aplikace

Tato klasifikace platí pro následující parametry výrobku:

Tloušťka duté lamely:	26 ± 5 % mm
Šířka duté lamely:	140 ± 5 % mm
Hmotnost 1 m délky lamely:	2,26 ± 5 % kg

Tato klasifikace platí pro následující aplikace konečného použití:

Výrobek - *podlahový systém Twinson Terrace BASIC (profil 9330)* je určen jako pochozový materiál pro terasy, přístavní mola, veřejná koupaliště a podobné venkovní plochy.

5. OMEZENÍ

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schválení typu nebo certifikát výrobku.

Klasifikace výrobku v tomto protokole je postačující k prohlášení shody výrobcem v souvislosti se systémem 3 prohlášení shody a označením CE podle Směrnice pro stavební výrobky.

Výrobce vydává deklaraci, která je registrována. Tím potvrzuje, že vzor výrobku nevyžaduje specifické procesy, postupy nebo řešení (např. žádné přísady požárních retardérů, omezení obsahu organických látek nebo přidání plnidel) za účelem zlepšit požární chování, aby byla dosažena obdržená klasifikace. Následovně výrobce konstatuje, že atestační systém 3 je vhodný.

Zkušební laboratoř proto nemá žádnou účast na přípravě vzorků výrobku pro zkoušku, i když, na vyžádání výrobce, poskytuje vhodné osvědčení, že prováděl sledování přípravy vzorků pro zkoušky.

Tato klasifikace je platná, pokud nedošlo ke změnám podmínek, za kterých byla vystavena. Objednatel může požádat vydávající organizaci o přezkoumání vlivu změn na platnost klasifikace.

Vypracoval:

.....

Jiří Přibyl

požární zkušebna

PAVUS, a. s.
Autorizovaná osoba AO 216
Pobočka
391 81 Veselí nad Lužnicí

Schválil:

.....

Ing. Jaroslav Dufek

AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3047
PAVUS, a.s.