

LEGENDA

- E - SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ FULGUR MELISSA MINI ST B 102, E27, max.1x40W, 230V, IP64
  ZDROJ - ŽIARIVKA 8YR 11W/827
- RV- NAVRHOVANÁ ROZVODNICA
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ č.1, ABB TYP 3558N-C01510 B, 10A, 250V, IP54
- ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ, SCAME TYP 530.1610, 20-25V, IP44 + PG16
- QM - VYPÍNAČ OTOČNÝ TYP S32JPU 1103 A6, 3–f, 400V, IP44
- VZT - JESTVUJÚCE VZT ZARIADENIE

POZNÁMKA

- ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU PREVIESŤ KÁBLAMI N2XH, CYKY, H07V-K
- ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA BUDE VEDENÁ POD OMIETKOU A PO POVRCHU, ULOŽENÁ V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH A INŠTALAČNÝCH LIŠTÁCH V PREDPÍSANOM KRYTÍ
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČE NAINŠTALOVAŤ DO VÝŠKY MIN. 1,5m OD PODLAHY
- V PRIESTORE S UMÝVADLOM ALEBO SPRCHOVÝM KÚTOM SA UPLATŇUJÚ ZÓNY V ZMYSLE STN 33 2000-7-701/2007
- V ROZVODNICI VYTVORIŤ PRÍPOJNICU OCHRANNÉHO POSPÁJANIA EP
- VŠETKY KOVOVÉ VODIVÉ ČASTI PRÍSTUPNÉ DOTYKU SPOJIŤ S EP ZBERNICOU
- JESTVUJÚCU SLNOPRÍJOMOVÚ EL. INŠTALÁCIU A JESTVUJÚCI HL. ROZVÁDZAČ ZDEMONTOVAŤ
- STUPEŇ EL. KRYTIA PODĽA STN 33 2000 5-51 MIN. IP 20

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41/2007:

411. OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
- 411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA(OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
  - A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
  - A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY (MINLIP2X)
- 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
  - 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
    VŠETKY CUDZIE VODIVÉ KOVOVÉ ČASTI ZARIADENIA PRÍSTUPNÉ PRI NORMÁLNOM POUŽÍVANÍ MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ K OCHRANNÉMU POSPÁJANIU
  - 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
    MAXIMÁLNY ČAS ODPOJENIA JE 5S, OKREM ZÁSUVIEK 230V KDE SA POŽADUJE MAX. ČAS VYPNUTIA 0.4S. POUŽITÉ SÚ OCHRANNÉ PRÍSTROJE - POISTKY, ISTIČE, CHRÁNIČE
  - 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA
  - 411.4.3 POUŽITÝ JE SYSTÉM TN-S

412. OCHRANNÉ OPATRENIE : DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
- 412.2.1 EL. ZARIADENIA SÚ CHRÁNENÉ DVOJITOU IZOLÁCIOU - VŠETKY TAKTO CHRÁNENÉ ZARIADENIA SÚ TYPOVO OVERENÉ A OZNAČENÉ ZNAČKOU
- 412.2.2 KRYTY - EL. ZARIADENIA PRÍSTUPNÉ OBSLUHE SÚ CHRÁNENÉ KRYTOM MIN. IP55, PO OTVORENÍ KRYTU BEZ POUŽITIA NÁSTROJA SÚ ŽIVÉ ČASTI CHRÁNENÉ KRYTÍM MIN. IP20

415. DOPLNKOVÁ OCHRANA
- 415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
- 415.2 DOPLNKOVÁ OCHRANA : DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

+0,000=..... stav

ZMENA:	ČÍSLO:	VYKONAL:	KONTROLOVAL:	DÁTUM:	PODPIS:
	1				
	2				
	3				

Táto projektová dokumentácia je podľa paragr. 5 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. v platnom znení, architektonickým dielom, neoprávnený zásah do autorských práv súvisiacich s architektonickým dielom je trestný podľa paragr. 283 ods.1 zákona č. 300/2005 Z.z. trestného zákona v plnom znení.

ZOD. PROJEKTANT.:	PROJEKTANT.:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:
D.SEČIANSKY	D.SEČIANSKY	-	ING. J.JAVORČEK

AGS ATELIÉR
Š. BAŇACKA 7772, 971 01 PRIEVIDZA
tel.: 046-543 2080,048-543 2060
mobil: 0911 202 764
e-mail: ags@agsatelier.sk; agsatelier@nextra.sk
web: www.agsatelier.sk

MIESTO STAVBY :	K.Ú. PRIEVIDZA, PARC. Č. 5020, 5021	FORMÁT :	8 x A4
OBJEDNÁVATEĽ :	MESTO PRIEVIDZA	DÁTUM :	09/2016
NÁZOV STAVBY (OBJEKTU):	REKOŠTRUKCIA MŠ V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU ELEKTROINŠTALÁCIA	ÚČEL :	J-RP
		ZÁK. ČÍSLO :	22/2016
		ČASŤ :	Elektroinštalácia
NÁZOV VÝKRESU:	Situčná schéma el. inštalácie strechy	1:100	ČÍSLO VÝKRESU : E6