652/275

60-OCL-1975

existujúca distribučná sieť

CYKY-J 4x35 | WL.ER
el. prívod z RIS4 do ER
+ CYKY-O 3x1,5 ovl. HDO

ER
nový

RIS4
existujúca

existujúca distribučná sieť

Prieraz cez stenu

RH

CYKY-J 4x35 | WL.RH
el. prívod z ER do RH
+ ovl. HDO CYKY-O 3x1,5
ovl.HDO z ER do RH

MATERSKÁ ŠKOLA
HOSPODÁRSKY
PAVILÓN


MATERSKÁ ŠKOLA
PAVILÓN 1

LEGENDA:


Rozvodná sústava NN: 3PEN 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41/2007
411 - samočinným odpojením napájania v stanovenom čase. (230 V – 0,4 s)
412 - dvojitá a zosilnená izolácia
415 - doplnková ochrana
Prostredie bolo stanovené podľa STN 33 2000-5-51 - podľa protokolu

- Kanalizácia
- Vodovod
- Hranica pozemku
- el. prípojka / prívod NN CYKY-J 4x35
- El. prívod/el.prípojka
  El. prípojka - distr. sieť RIS - ER CYKY-J 4x35
  El. prívod - ER - RH CYKY-J 4x35
  ovl.HDO z ER do RH - CYKY-O 3x1,5
- RIS — Rozpojovacia skriňa HASMA SR3 č.4
- ER — Elektromerový rozvádzač ER1.0 K402 W do 80A P1 IP44/20

Rrez A trasy kábl. prípojky



Rrez B trasy kábl. prípojky



Časť: Elektrická prípojka NN		Vyhotovenie:	ELEKTROPROJEKCIA Ing. Michal MIKULA AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4835*SP*14 Párnica č.424, 02601 elektrotechnik špecialista osv. č. 0005-IZA/2006 EZ P A E2
Hlavný projektant:	Ing. Michal MIKULA		
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA		
Vypracoval:	Ing. Michal MIKULA		
Investor: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza		Formát:	2xA4
Stavba: REKONŠTRUKCIA MŠ NA UL. M. MIŠÍKA, PRIEVIDZA		Dátum:	05/2015
		Účel:	PpSP+RP
Objekt: E - Elektrická prípojka NN		Číslo výkresu:	E-01
		Arch. číslo:	116pMM2015
Obsah výkresu: situácia el. prípojky NN		Mierka:	1:250