PROTOKOL č.118MM2015

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou
Organizácia: Ing. Michal Mikula (Párnica č.424 okr.Dolný Kubín)
Zloženie komisie:

predseda /funkcia/: Ing. Michal MIKULA – zodpovedný elektroprojektant,
členovia /funkcia/: Vladislav MIKULA– elektrotechnik špecialista
investor _____ - investor.

Názov stavby: F - Aktívny bleskozvod a uzemnenie
Investor: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Miesto stavby: Prievidza, Ul. M. Mišíka, č.p. 2068

Podklady použité pri vypracovaní protokolu: stavebná časť dokumentácie
STN 33 2000-5-51 a súvisiace normy

1.1POPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA

Protokol je vypracovaný pre aktívny bleskozvod pre objekt REKONŠTRUKCIE MŠ NA UL. M. MIŠÍKA, PRIEVIDZA

Rozhodnutie:
Vo všetkých priestoroch aktívneho bleskozvodu sa určuje prostredie.
Podľa STN 33 2000-5-51 – AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ1, AR3, AS1, BA1, BD1, BE1, BC2, CA1, CB1

ZDÔVODNENIE:

Po zvážení všetkých aspektov prevádzky, jej vzájomného vplyvu na elektrické zariadenia a všetkých vymedzujúcich podmienok stanovených v **STN** 2000-5-51, komisia stanovila pre jednotlivé priestory prostredia ako je uvedené v rozhodnutí. Prostredia sú určené s ohľadom na predpokladané využívanie objektu s dodržaním opatrení uvedených v rozhodnutí tohto protokolu. V prípade zmeny využívania časti objektu, zmeny technológie je potrebné prostredia prehodnotiť.

….....
predseda komisie

Dolnom Kubíne dňa 05/2015 Vypracoval: **Ing. Michal MIKULA**