Príloha protokolu č.116aMM2015

Č.m.	Účel miestnosti	Vonkajšie vplyvy																		Využitie				Konštruk. budov		Norma, popis
	Priestor	Klasifikácia vonkajších vplyvov																		Klasifikácia využit.				Charakter.		
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM1	AM2	AM3	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	BA	BC	BD	BE	CA	CB	
Pavilón č.1 – 1NP																										
1.01	Dielňa	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.02	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.03	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.04	Schodisko	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.05	WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.06	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.07	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.08	Šatňa+umývareň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.09	Šatňa deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.10	Pavlač	7	7	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	
1.11	WC deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.12	Umývareň deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.13	Trieda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.14	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.15	Predsieň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.16	Izolačka	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.17	Prípravňa	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.18	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.19	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.20	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.21	Príručné WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
Pavilón č.1 – 2NP																										

2.01	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.02	WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.03	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.04	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.05	Šatňa+umývareň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.06	Schodisko	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.07	Terasa	7	7	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	
2.08	Šatňa deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
2.09	Pavlač	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.10	WC deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.11	Umývareň deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.12	Trieda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
2.13	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.14	Prípravňa	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.15	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
Vonkajšie priestory																											
	Okolie objektu	8	8	1	3	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	2	3	1	2	1	1	1	1	

N-nevyskytuje sa

Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonk.vplyvov

Vonkajšie vplyvy Kód	Stanovené podmienky	Charakteristika
Prostredia:		
Teplota okolia	AA4 – 5 °C až +40°C	(normálna)
	AA5 + 5 °C až +40°C	(normálna)
Atmosferické podmienky	AB4 - 5°C až +40°C Rel.vlhkosť 5-95%, absl.vlhkosť 1-29 g/m3	
	AB5 + 5°C až +40°C Rel.vlhkosť 5-85%, absl.vlhkosť 1-25 g/m3	(normálne)
Nadmorská výška	AC1≤2000 m	(normálna)

Výskyt vody	AD1	krytie IP X0	(zanedbatelný)
	AD2	krytie IP X1	(voľne padajúce kvapky – vlhké prostredie)
	AD3	krytie IP X3	(rozprašovanie – vonkajšie prostredie)
Výskyt cudzích pevných telies	AE1	krytie IP 0X	(zanedbatelný)
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich telies			
	AF1		(zanedbatelný)
	AF2		(atmosferický)
Mechanické namáhanie-nárazy	AG1	mierne	(normálne)
Mechan. namáhanie vibrácie	AH1	mierne	(normálne)
Výskyt rastlín alebo pliesní	AK1	bez nebezpečia	(normálny)
Výskyt živočíchov	AL1	bez nebezpečia	(normálny)

Elektromagnetické, elektro- statické alebo ionizujúce vplyvy, resp. NF elektromagnetické javy - harmonické

	AM1-2 (normálna hladina)
- signaliz.napätia	AM2-2 bez ďalších požiadavok (stredná hladina)
- zmeny amplit. U	AM3-2 (normálna hladina)
- induk. NF napätie	AM6 (bez zatriedenia)
- DC prúd v AC sieť.	AM7 (bez zatriedenia)
- vyžar.magn.poľa	AM8-1 bezpečné podmienky (stredná hladina)
- elektrické polia	AM9-1 bezpečné podmienky (zanedbatelná hladina)

Pozn.: VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním a pod., pre tento príklad sa neposudzujú (t.j. Body AM21 až AM41).

Slnečné žiarenie	AN1	nízke	(normálne)
	AN1	stredné	(normálne)
Seizmické účinky	AP1	zanedbateľné	(normálne)
Búrková činnosť	AQ3	priame ohrozenie	(vybavené bleskozvodom)
Pohyb vzduchu	AR1	pomalý	(prirodzené vetranie)
	AR3	silný	
Vietor	AS1	malý	(normálne opatrenia)
	AS3	malý	(normálne opatrenia)
Snehová pokrývka	AT1	zanedbateľná	(normálne opatrenia)
	AT3	významná	(nad 40cm)

Využitie:

Schopnosť osôb	BA4	poučené osoby	(uzamnknutý priestor)
	BA1	laici	
	BA2	deti	
Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	občasný	
	BC4	trvalý	(uzemnené zariadenie)
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1		(málo osôb/ľahký únik)
	BD2		(veľa osôb/obtiažny únik)
Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1		(bez nebezpečenstva)

Konštrukcia:

Stavebné materiály	CA1	nehorľavé	(normálne)
Konštrukcia budovy	CB1	zanedbateľné nebezp.	(normálne)