Príloha protokolu č.116bMM2015

Č.m.	Účel miestnosti	Vonkajšie vplyvy																		Využitie				Konštruk. budov		Norma, popis
	Priestor	Klasifikácia vonkajších vplyvov																		Klasifikácia využit.				Charakter.		
		AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM1	AM2	AM3	AN	AP	AQ	AR	AS	AT	BA	BC	BD	BE	CA	CB	
Pavilón č.2 – 1NP																										
1.01	Pavlač	7	7	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	
1.02	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.03	Schodisko	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.04	Šatňa+umývareň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.05	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.06	WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.07	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.08	Šatňa deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.09	WC deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.10	Umývareň deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.11	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.12	Predsieň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.13	Izolačka	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.14	Prípravňa	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.15	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.16	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.17	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.18	Príručné WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.19	Trieda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.20	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.21	Schodisko	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.22	Šatňa+umývareň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701

1.23	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.24	WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.25	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.26	Šatňa deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.27	WC deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.28	Umývareň deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.29	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.30	Predsieň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.31	Izolačka	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
1.32	Prípravňa	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.33	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.34	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.35	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
1.36	Príručné WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
1.37	Trieda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
Pavilón č.2 – 2NP																											
2.01	Pavlač	7	7	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	
2.02	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.03	Schodisko	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.04	Šatňa+umývareň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.05	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.06	WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.07	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.08	Šatňa deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
2.09	WC deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.10	Umývareň deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.11	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.12	Predsieň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.13	Izolačka	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
2.14	Prípravňa	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701

2.15	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.16	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.17	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.18	Trieda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
2.19	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.20	Schodisko	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.21	Šatňa+umývareň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.22	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.23	WC	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.24	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.25	Šatňa deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
2.26	WC deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.27	Umývareň deti	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.28	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.29	Predsieň	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.30	Izolačka	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
2.31	Prípravňa	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	STN 33 2000-7-701
2.32	Chodba	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.33	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.34	Sklad	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	1	2	1	1	1	1	
2.35	Trieda	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	N	N	2	2	1	1	1	1	
Vonkajšie priestory																											
	Okolie objektu	8	8	1	3	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	2	3	1	2	1	1	1	1	

N-nevyskytuje sa

Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonk.vplyvov
Vonkajšie vplyvy
Kód Stanovené podmienky Charakteristika

Prostredia:

Teplota okolia	AA4 – 5 °C až +40°C	(normálna)
	AA5 + 5 °C až +40°C	(normálna)
Atmosferické podmienky	AB4 - 5°C až +40°C Rel.vlhkosť 5-95%, absl.vlhkosť 1-29 g/m3	
	AB5 + 5°C až +40°C Rel.vlhkosť 5-85%, absl.vlhkosť 1-25 g/m3	(normálne)
Nadmorská výška	AC1≤2000 m	(normálna)
Výskyt vody	AD1 krytie IP X0	(zanedbatelný)
	AD2 krytie IP X1	(voľne padajúce kvapky – vlhké prostredie)
	AD3 krytie IP X3	(rozprašovanie – vonkajšie prostredie)
Výskyt cudzích pevných telies	AE1 krytie IP 0X	(zanedbatelný)
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich telies		
	AF1	(zanedbatelný)
	AF2	(atmosferický)
Mechanické namáhanie-nárazy	AG1 mierne	(normálne)
Mechan. namáhanie vibrácie	AH1 mierne	(normálne)
Výskyt rastlín alebo pliesní	AK1 bez nebezpečia	(normálny)
Výskyt živočíchov	AL1 bez nebezpečia	(normálny)

Elektromagnetické, elektro- statické alebo ionizujúce vplyvy, resp. NF elektromagnetické javy - harmonické

	AM1-2 (normálna hladina)
- signaliz.napätia	AM2-2 bez ďalších požiadavok (stredná hladina)
- zmeny amplit. U	AM3-2 (normálna hladina)
- induk. NF napätie	AM6 (bez zatriedenia)
- DC prúd v AC sieť.	AM7 (bez zatriedenia)
- vyžar.magn.poľa	AM8-1 bezpečné podmienky (stredná hladina)
- elektrické polia	AM9-1 bezpečné podmienky (zanedbatelná hladina)

Pozn.: VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením, indukovaním a pod., pre tento príklad sa neposudzujú (t.j. Body AM21 až AM41).

Slnečné žiarenie	AN1 nízke	(normálne)
	AN1 stredné	(normálne)
Seizmické účinky	AP1 zanedbateľné	(normálne)
Búrková činnosť	AQ3 priame ohrozenie	(vybavené bleskozvodom)
Pohyb vzduchu	AR1 pomalý	(prirodzené vetranie)
	AR3 silný	
Vietor	AS1 malý	(normálne opatrenia)
	AS3 malý	(normálne opatrenia)
Snehová pokrývka	AT1 zanedbateľná	(normálne opatrenia)
	AT3 významná	(nad 40cm)

Využitie:

Schopnosť osôb	BA4 poučené osoby	(uzamnknutý priestor)
	BA1 laici	
	BA2 deti	
Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2 občasný	

	BC4 trvalý	(uzemnené zariadenie)
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	(málo osôb/ľahký únik)
	BD2	(veľa osôb/obtiažny únik)
Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1	(bez nebezpečenstva)

Konštrukcia:

Stavebné materiály	CA1 nehorľavé	(normálne)
Konštrukcia budovy	CB1 zanedbateľné nebezp.	(normálne)